

#165211#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/25г.-21/11/25г.

Абонент: ДС 123

Адрес: Куйбышева, 139

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00°C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00119980

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хЕС47

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.2025	72,19	56,08	16,11	131,14	128,1	129,33	127,48	0	0	0	7	7	2,063	0	24	0	
22.10.2025	72,02	56,3	15,72	133,7	130,63	131,83	129,91	0	0	0	7	7	2,056	0	24	0	
23.10.2025	71,8	56,51	15,29	135,74	132,62	133,75	131,83	0	0	0	7	7	2,025	0	24	0	
24.10.2025	72,31	56,92	15,39	135,58	132,46	133,53	131,58	0	0	0	7	7	2,036	0	24	0	
25.10.2025	72,25	56,68	15,57	134,55	131,43	132,4	130,48	0	0	0	7	7	2,045	0	24	0	
26.10.2025	72,07	56,41	15,66	133,97	130,85	131,9	129,98	0	0	0	7	7	2,052	0	24	0	
27.10.2025	72,33	56,26	16,07	133,19	130,07	131,13	129,21	0	0	0	7	7	2,09	0	24	0	
28.10.2025	71,87	55,99	15,88	133,79	130,71	131,65	129,73	0	0	0	7	7	2,077	0	24	0	
29.10.2025	71,72	55,94	15,78	135,64	132,52	133,36	131,44	0	0	0	7	7	2,09	0	24	0	
30.10.2025	71,5	55,94	15,56	137,09	133,97	134,73	132,81	0	0	0	7	7	2,085	0	24	0	
31.10.2025	71,42	55,69	15,73	136,5	133,38	134,04	132,12	0	0	0	7	7	2,096	0	24	0	
01.11.2025	71,55	55,63	15,92	136,04	132,92	133,86	131,94	0	0	0	7	7	2,114	0	24	0	
02.11.2025	71,84	56,26	15,58	138,6	135,48	136,37	134,45	0	0	0	7	7	2,108	0	24	0	
03.11.2025	71,89	56,55	15,34	138,99	135,82	136,76	134,78	0	0	0	7	7	2,082	0	24	0	
04.11.2025	71,47	56,09	15,38	137,88	134,77	135,63	133,71	0	0	0	7	7	2,073	0	24	0	
05.11.2025	71,7	56,31	15,39	138,58	135,45	136,31	134,36	0	0	0	7	7	2,082	0	24	0	
06.11.2025	71,83	56,31	15,52	137,8	134,68	135,62	133,68	0	0	0	7	7	2,089	0	24	0	
07.11.2025	72,24	56,29	15,95	136,85	133,67	134,73	132,79	0	0	0	7	7	2,13	0	24	0	
08.11.2025	72,28	56,04	16,24	135,42	132,3	133,39	131,47	0	0	0	7	7	2,145	0	24	0	
09.11.2025	72,2	55,71	16,49	134,2	131,08	132,22	130,3	0	0	0	7	7	2,163	0	24	0	
10.11.2025	72,35	55,83	16,52	135,2	132,07	133,22	131,3	0	0	0	7	7	2,181	0	24	0	
11.11.2025	72,75	56,35	16,4	136,69	133,49	134,65	132,73	0	0	0	7	7	2,19	0	24	0	
12.11.2025	72,26	56	16,26	136,14	132,99	134	132,08	0	0	0	7	7	2,159	0	24	0	
13.11.2025	72,13	56,09	16,04	137,49	134,32	135,24	133,31	0	0	0	7	7	2,154	0	24	0	
14.11.2025	72,15	56,28	15,87	137,97	134,78	135,83	133,85	0	0	0	7	7	2,137	0	24	0	
15.11.2025	72,33	55,72	16,61	133,17	130,07	131,27	129,35	0	0	0	7	7	2,159	0	24	0	
16.11.2025	76,17	57,49	18,68	130,81	127,5	129,11	127,18	0	0	0	7	7	2,382	0	24	0	
17.11.2025	74,3	56,72	17,58	133,21	129,95	131,35	129,37	0	0	0	7	7	2,282	0	24	0	
18.11.2025	68,09	50,23	17,86	54,59	53,46	53,49	52,85	0	0	0	7	7	0,962	0	24	0	
19.11.2025	73,6	55,82	17,78	131,88	128,71	129,09	127,18	0	0	0	7	7	2,29	0	24	0	
20.11.2025	69,7	51,61	18,09	60,95	59,63	59,54	58,81	0	0	0	7	7	1,088	0	24	0	
21.11.2025	75,21	56,73	18,48	131,71	128,46	129,22	127,3	0	0	0	7	7	2,374	0	24	0	
Итого:				4175	4078,34	4108,5	4049,36	0	0	0			66,059	0	768	0	
Средние:	72,17	55,89	16,27								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/10/2524:00	76096,61	74344,69	74473,46	73447,61	0	0	0	1292,896	0	26629	334
21/11/2524:00	80271,67	78423,03	78582,01	77496,97	0	0	0	1358,955	0	27397	334
Итого:	4175,06	4078,34	4108,55	4049,36	0	0	0	66,059	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21.11.2025г.

Представитель абонента

Для представителя теплоснабж. организации

