

#34663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 8-10, г.Калининград
3951
8967
ТВ7
20112600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,194	0	4,635	0	0	4,548	0	0	24	34	0	0	64,1	54	0,43	0,31	-
22.09.2023	0,196	0	4,705	0	0	4,616	0	0	24	34	0	0	64,1	53,9	0,43	0,32	-
23.09.2023	0,183	0	4,651	0	0	4,565	0	0	24	34	0	0	63,5	53,9	0,43	0,32	-
24.09.2023	0,185	0	4,666	0	0	4,58	0	0	24	34	0	0	63,5	53,9	0,44	0,32	-
25.09.2023	0,2	0	4,699	0	0	4,611	0	0	24	34	0	0	64,1	53,7	0,44	0,32	-
26.09.2023	0,197	0	4,634	0	0	4,547	0	0	24	34	0	0	64,1	53,7	0,44	0,32	-
27.09.2023	0,197	0	4,602	0	0	4,516	0	0	24	34	0	0	64,1	53,6	0,43	0,32	-
28.09.2023	0,2	0	4,604	0	0	4,518	0	0	24	34	0	0	64	53,5	0,44	0,32	-
29.09.2023	0,193	0	4,429	0	0	4,346	0	0	24	34	0	0	64	53,4	0,43	0,31	-
30.09.2023	0,184	0	4,373	0	0	4,293	0	0	24	34	0	0	63,4	53,2	0,44	0,32	-
01.10.2023	0,186	0	4,407	0	0	4,326	0	0	24	34	0	0	63,3	53,1	0,43	0,32	-
02.10.2023	0,198	0	4,41	0	0	4,328	0	0	24	34	0	0	63,9	53	0,43	0,31	-
03.10.2023	0,188	0	4,268	0	0	4,189	0	0	24	34	0	0	63,8	53,1	0,44	0,31	-
04.10.2023	0,176	0	4,753	0	0	4,671	0	0	24	34	0	0	61,3	52,3	0,39	0,3	-
05.10.2023	0,191	0	4,094	0	0	4,017	0	0	24	34	0	0	64,2	52,9	0,4	0,31	-
06.10.2023	0,147	0	2,807	0	0	2,754	0	0	24	34	0	0	64,5	51,8	0,41	0,32	-
07.10.2023	0,086	0	1,817	0	0	1,784	0	0	24	34	0	0	62,2	50,7	0,4	0,31	-
08.10.2023	0,092	0	1,714	0	0	1,683	0	0	24	34	0	0	63,1	50,1	0,41	0,32	-
09.10.2023	0,095	0	1,717	0	0	1,685	0	0	24	34	0	0	63,1	49,7	0,4	0,31	-
10.10.2023	0,099	0	1,709	0	0	1,678	0	0	24	34	0	0	63,3	49,3	0,41	0,32	-
11.10.2023	0,095	0	1,806	0	0	1,774	0	0	24	34	0	0	62,7	49,9	0,42	0,32	-
12.10.2023	0,096	0	1,85	0	0	1,817	0	0	24	34	0	0	62,9	50,3	0,43	0,34	-
13.10.2023	0,096	0	1,801	0	0	1,768	0	0	24	34	0	0	63	50,1	0,43	0,35	-
14.10.2023	0,088	0	1,976	0	0	1,942	0	0	24	34	0	0	61,7	50,8	0,45	0,36	-
15.10.2023	0,093	0	1,663	0	0	1,633	0	0	24	34	0	0	63,3	49,8	0,43	0,36	-
16.10.2023	0,112	0	1,748	0	0	1,716	0	0	24	34	0	0	63,7	48,1	0,42	0,36	-
17.10.2023	1,423	0	12,096	0	0,309	11,834	0	0,307	24	34	0	0	69,3	41,5	0,43	0,36	-
18.10.2023	2,237	0,044	19,75	0	0,015	19,32	0	0,015	24	34	0	0	69,7	42	0,46	0,38	-
19.10.2023	2,44	0,002	23,689	0	0,013	23,165	0	0,013	24	34	0	0	70,1	45	0,44	0,37	-
20.10.2023	2,6	0,002	28,609	0	0	27,975	0	0	24	34	0	0	70,3	48,1	0,44	0,37	-
Итого:	12,667	0	172,682	0	0,337	169,199	0	0,335	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,025																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2023	3162,683	32838,709	0	2,763	32062,946	0	2,744	26471	60
20.10.2023	3175,35	33011,389	0	3,1	32232,142	0	3,078	27191	60

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:32:12