

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Август 2025 на ЦО

(с 24.08.2025 по 23.09.2025)

Потребитель: УК Теплосервис Абонент:
Адрес потребителя: Батальная,69в Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1544821 Расход 1: 0.400 .. 160.000 м3/ч ДУ 80 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО: Расход 2: 0.400 .. 160.000 м3/ч ДУ 80 мм

Р-Подача Q=M1(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q	M1	M2	M1-M2		V1	V2	V1-V2		T1	T2	P1	P2	Tнар
	[Гкал]	[тонн]	[тонн]	Подмес	Утечка	[куб.м.]	[куб.м.]	Подмес	Утечка	[°C]	[°C]	[ат]	[ат]	[час]
24.08.2025	0.7665	224.2049	225.5751	1.3702	0	229.3911	230.3919	1.0008	0	71.30	67.96	9.18	5.10	24.00
25.08.2025	0.1922	88.2176	88.7002	0.4826	0	89.4877	89.9004	0.4128	0	55.70	53.61	9.18	5.10	24.00
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.99	23.23	9.18	5.10	24.00
27.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.37	21.81	9.18	5.10	24.00
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.79	21.89	9.18	5.10	24.00
29.08.2025	0	0.0368	0.0401	0.0033	0	0.0369	0.0401	0.0033	0	22.20	21.67	9.18	5.10	24.00
30.08.2025	0.1448	47.7736	48.0815	0.3079	0	48.4995	48.7458	0.2464	0	55.85	52.90	9.18	5.10	24.00
31.08.2025	0.8203	255.1390	255.8165	0.6775	0	261.1140	261.3819	0.2679	0	71.81	68.67	9.18	5.10	24.00
01.09.2025	0.7476	225.5359	226.6655	1.1296	0	230.9728	231.7352	0.7624	0	72.96	69.72	9.18	5.10	24.00
02.09.2025	0.7449	228.2660	229.5050	1.2390	0	233.7412	234.6178	0.8766	0	72.76	69.57	9.18	5.10	24.00
03.09.2025	0.6514	193.0908	193.9221	0.8313	0	197.7338	198.2420	0.5082	0	72.85	69.57	9.18	5.10	24.00
04.09.2025	0.7022	215.4527	216.2604	0.8077	0	220.6168	221.0751	0.4583	0	72.73	69.55	9.18	5.10	24.00
05.09.2025	0.7239	230.3262	231.4094	1.0833	0	235.8863	236.6152	0.7288	0	73.00	69.94	9.18	5.10	24.00
06.09.2025	0.7222	236.6620	237.8826	1.2206	0	242.3453	243.2188	0.8735	0	72.81	69.83	9.18	5.10	24.00
07.09.2025	0.7531	243.0915	243.6263	0.5348	0	248.9156	249.0705	0.1549	0	72.72	69.70	9.18	5.10	24.00
08.09.2025	0.7049	228.4161	229.5169	1.1008	0	233.9070	234.6670	0.7601	0	72.85	69.85	9.18	5.10	24.00
09.09.2025	0.7220	230.3208	231.1506	0.8298	0	235.8721	236.3443	0.4722	0	72.95	69.90	9.18	5.10	24.00
10.09.2025	0.7401	234.7511	235.9169	1.1658	0	240.4256	241.2311	0.8055	0	73.07	69.99	9.18	5.10	24.00
11.09.2025	0.7174	232.6306	233.8802	1.2496	0	238.2330	239.1381	0.9051	0	72.92	69.92	9.18	5.10	24.00
12.09.2025	0.7135	240.5041	241.6416	1.1375	0	246.2773	247.0708	0.7935	0	72.78	69.90	9.18	5.10	24.00
13.09.2025	0.7420	246.3708	247.0422	0.6714	0	252.3018	252.6030	0.3012	0	72.90	69.97	9.18	5.10	24.00
14.09.2025	0.7684	235.1799	236.4487	1.2688	0	240.8225	241.7175	0.8950	0	72.77	69.58	9.18	5.10	24.00
15.09.2025	0.7479	239.7354	240.8447	1.1093	0	245.5186	246.2630	0.7444	0	72.98	69.94	9.18	5.10	24.00
16.09.2025	0.7490	247.2891	248.1698	0.8807	0	253.2616	253.7733	0.5117	0	73.03	70.08	9.18	5.10	24.00
17.09.2025	0.7685	251.4397	252.6723	1.2326	0	257.4824	258.3438	0.8614	0	72.84	69.86	9.18	5.10	24.00
18.09.2025	0.7704	252.9617	254.4395	1.4778	0	259.0427	260.1556	1.1129	0	72.86	69.89	9.18	5.10	24.00
19.09.2025	0.7347	244.6465	245.6094	0.9628	0	250.5465	251.1508	0.6043	0	72.97	70.05	9.18	5.10	24.00
20.09.2025	0.7466	249.2662	250.0683	0.8021	0	255.2860	255.7177	0.4317	0	73.02	70.10	9.18	5.10	24.00
21.09.2025	0.7592	242.3033	243.3775	1.0742	0	248.1598	248.8601	0.7003	0	73.05	70.00	9.18	5.10	24.00
22.09.2025	0.7589	251.0965	252.3704	1.2739	0	257.1407	258.0494	0.9087	0	72.90	69.95	9.18	5.10	24.00
23.09.2025	0.7311	242.0678	243.1897	1.1219	0	247.9097	248.6779	0.7683	0	73.00	70.06	9.18	5.10	24.00
Итого:	18.8438	6056.7770	6083.8234	27.0468	0.0000	6200.9280	6218.7980	17.8700	0.0000	65.22	62.54	9.18	5.10	744.00

Отч.пер Нааб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 18.8438 = 18.8438 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.00000

Нарастающим итоном на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	Tнар [час]
24.08.2025	2472.0165	128579.9587	129569.8115	131827.6837	131472.7083	27280.02
23.09.2025	2490.8603	134636.7352	135653.6349	138028.6118	137691.5063	28024.02
Итого:	18.8438	6056.7770	6083.8234	6200.9280	6218.7980	744.00

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



23.09.2025 Подпись _____

