

#21248#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный Бульвар 18-24, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4237
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00088942
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	1,658	183,21	183,79	0	180,86	182,13	-1,27	24	0	0	52,3	43,1	9,19	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	1,583	183,11	183,74	0	180,85	182,15	-1,3	24	0	0	51,6	42,8	8,77	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,541	183,2	183,83	0	181	182,18	-1,18	24	0	0	51,2	42,7	8,52	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	1,59	183,53	184,14	0	181,22	182,47	-1,25	24	0	0	51,9	43,1	8,8	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	1,643	183,44	184,01	0	181,12	182,4	-1,28	24	0	0	52,1	43	9,08	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,692	183,49	184,05	0	181,09	182,37	-1,28	24	0	0	52,8	43,4	9,37	0,7	0,7	3
01.03.2021	1,769	183,55	184,06	0	181,13	182,38	-1,25	24	0	0	53,6	43,8	9,78	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	1,746	183,37	183,88	0	180,93	182,2	-1,27	24	0	0	53,4	43,7	9,67	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	1,768	183,56	184,07	0	181,12	182,39	-1,27	24	0	0	53,6	43,8	9,79	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,814	183,54	184,01	0	181,01	182,33	-1,32	24	0	0	54,2	44,1	10,05	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1,938	183,91	184,32	0	181,23	182,52	-1,29	24	0	0	55,9	45,2	10,7	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	1,908	183,82	184,23	0	181,14	182,45	-1,31	24	0	0	55,8	45,3	10,56	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	1,89	183,57	184,01	0	180,98	182,29	-1,31	24	0	0	55,4	44,9	10,45	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	1,971	183,94	184,31	0	181,2	182,47	-1,27	24	0	0	56,7	45,8	10,89	0,7	0,7	0
09.03.2021	1,996	184,07	184,43	0	181,31	182,58	-1,27	24	0	0	57	46	11,04	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,953	184,04	184,44	0	181,29	182,64	-1,35	24	0	0	56,5	45,7	10,78	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,119	184,23	184,52	0	181,29	182,61	-1,32	24	0	0	58,9	47,2	11,72	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,737	182,74	183,23	0	180,27	181,52	-1,25	24	0	0	53,6	44	9,64	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,701	182,76	183,27	0	180,38	181,6	-1,22	24	0	0	53,1	43,7	9,45	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,704	183,04	183,57	0	180,64	181,89	-1,25	24	0	0	53,1	43,6	9,44	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1,711	183,06	183,59	0	180,64	181,91	-1,27	24	0	0	53,2	43,7	9,48	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,679	183,1	183,64	0	180,73	182,03	-1,3	24	0	0	52,7	43,4	9,3	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,657	183,25	183,8	0	180,92	182,19	-1,27	24	0	0	52,4	43,2	9,18	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	1,754	183,59	184,09	0	181,11	182,41	-1,3	24	0	0	53,8	44,1	9,71	0,7	0,7	1
19.03.2021	1,94	183,9	184,28	0	181,19	182,48	-1,29	24	0	0	56,4	45,7	10,73	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	2,01	184,21	184,55	0	181,39	182,68	-1,29	24	0	0	57,5	46,4	11,09	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	1,884	183,69	184,1	0	181,02	182,3	-1,28	24	0	0	55,7	45,2	10,44	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	1,729	183,53	184,04	0	181,1	182,35	-1,25	24	0	0	53,6	44,1	9,56	0,7	0,7	-
Итого:	50,085	5138,45	5152	0	5068,16	5103,92	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,085															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	799,686	83202,42	83782,79	0	82090,98	83032,18
22.03.2021	849,771	88340,87	88934,79	0	87159,14	88136,1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 13:10:44