

#147481#

Тип теплосчетчика: ТЭМ-104

Номер теплосчетчика: 1548174

Номер абонента:

Адрес установки: Карбышева, 18 ТСЖ Вега

Система 1 Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
	Q, Гкал	M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,951	47,4	47,6	0,2	---	69,72	49,72	0,90	0,50	24,00
24.08	0,982	48,2	48,4	0,2	---	70,02	49,70	0,90	0,50	24,00
25.08	0,964	48,2	48,4	0,2	---	69,69	49,77	0,90	0,50	24,00
26.08	0,963	47,1	47,3	0,2	---	70,04	49,66	0,90	0,50	24,00
27.08	0,942	46,3	46,4	0,2	---	70,05	49,78	0,90	0,50	24,00
28.08	0,929	46,1	46,3	0,1	---	69,83	49,78	0,90	0,50	24,00
29.08	0,941	45,8	45,9	0,1	---	70,10	49,64	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,67	329,0	330,2	1,2	0,0	69,92	49,72	0,90	0,50	168,00
30.08	0,931	45,9	46,0	0,1	---	69,90	49,70	0,90	0,50	24,00
31.08	0,966	47,0	47,1	0,1	---	70,13	49,67	0,90	0,50	24,00
01.09	0,947	46,5	46,6	0,2	---	70,02	49,72	0,90	0,50	24,00
02.09	0,903	44,5	44,6	0,2	---	70,00	49,77	0,90	0,50	24,00
03.09	0,891	44,7	44,9	0,2	---	69,71	49,86	0,90	0,50	24,00
04.09	0,874	43,5	43,7	0,3	---	69,91	49,88	0,90	0,50	24,00
05.09	0,862	42,9	43,2	0,3	---	69,91	49,89	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,37	314,9	316,1	1,2	0,0	69,94	49,78	0,90	0,50	168,00
06.09	0,903	44,4	44,7	0,3	---	70,03	49,81	0,90	0,50	24,00
07.09	0,941	46,4	46,7	0,3	---	70,01	49,80	0,90	0,50	24,00
08.09	0,898	44,1	44,4	0,3	---	70,11	49,83	0,90	0,50	24,00
09.09	0,877	43,6	43,8	0,2	---	69,97	49,98	0,90	0,50	24,00
10.09	0,891	43,7	43,9	0,2	---	70,08	49,78	0,90	0,50	24,00
11.09	0,915	45,7	45,9	0,2	---	69,79	49,85	0,90	0,50	24,00
12.09	0,895	43,4	43,6	0,2	---	70,34	49,81	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,32	311,4	313,0	1,6	0,0	70,04	49,84	0,90	0,50	168,00
13.09	0,948	46,6	46,9	0,2	---	70,01	49,78	0,90	0,50	24,00
14.09	0,976	47,8	48,0	0,2	---	70,12	49,77	0,90	0,50	24,00
15.09	0,921	45,9	46,1	0,2	---	69,87	49,86	0,90	0,50	24,00
16.09	0,939	46,6	46,8	0,2	---	69,97	49,91	0,90	0,50	24,00
17.09	0,953	47,2	47,4	0,2	---	70,05	49,93	0,90	0,50	24,00
18.09	0,927	46,4	46,6	0,2	---	69,88	49,99	0,90	0,50	24,00
19.09	0,935	45,6	45,8	0,2	---	70,29	49,88	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,60	326,1	327,4	1,3	0,0	70,03	49,87	0,90	0,50	168,00
20.09	0,968	47,3	47,5	0,2	---	70,26	49,88	0,90	0,50	24,00
21.09	0,989	48,3	48,4	0,1	---	70,19	49,80	0,90	0,50	24,00
22.09	0,834	40,8	41,0	0,2	---	69,96	49,63	0,90	0,50	23,08
Итого:	2,79	136,5	136,9	0,5	0,0	70,15	49,78	0,90	0,50	71,08
Итого:	28,76	1417,8	1423,6	5,9	0,0	70,00	49,80	0,90	0,50	743,1

dT= 20,2

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tмах, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех, ч
	744,0	=	743,1	0,0	0,0	0,0	0,9
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		28,76					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 18:00 25.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	2083,99	2112,75	28,76		2115,27		
Расход теплоносителя M1, т	78839,1	80256,9	1417,8		80371,3		
Расход теплоносителя M2, т	78842,0	80265,7	1423,6		80380,8		
Время наработки, ч	18225,9	18968,9	743,1		19035,8		
Время неработы Tнер = Tмах + Tmin + Tdt + Tтех, ч			0,9				

Представитель абонента

TSTAT v5.28

Представитель теплосети

