

#161510#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Номер теплосчётчика:	1548174	1	80	0,400	160,0	---
Номер абонента:		2	80	0,400	160,0	---
Адрес установки:	Карбышева, 18	ТСЖ Вега				
Система	1	Р-Подача				

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплоснабжения.
Среднесуточные статистические данные
с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	0,891	40,4	40,6	0,2	---	69,79	47,81	0,90	0,50	24,00
24.09	0,948	42,4	42,7	0,3	---	70,07	47,82	0,90	0,50	24,00
25.09	0,938	42,7	43,0	0,2	---	69,76	47,91	0,90	0,50	24,00
26.09	0,964	43,6	43,8	0,3	---	69,96	47,90	0,90	0,50	24,00
27.09	0,982	44,7	45,0	0,3	---	69,85	47,95	0,90	0,50	24,00
28.09	1,030	46,1	46,3	0,2	---	70,18	47,91	0,90	0,50	24,00
29.09	0,967	44,3	44,6	0,3	---	69,83	48,09	0,90	0,50	24,00
Итого:	6,72	304,2	306,0	1,8	0,0	69,92	47,91	0,90	0,50	168,00
30.09	1,014	46,4	46,7	0,3	---	69,87	48,10	0,90	0,50	24,00
01.10	0,998	45,5	45,8	0,3	---	70,00	48,14	0,90	0,50	24,00
02.10	2,240	79,6	79,7	0,1	---	71,06	43,00	0,90	0,50	24,00
03.10	3,503	119,4	119,5	0,1	---	71,56	42,31	0,90	0,50	24,00
04.10	3,314	112,0	112,6	0,6	---	71,79	42,27	0,90	0,50	24,00
05.10	2,828	92,8	93,3	0,5	---	71,55	41,13	0,90	0,50	24,00
06.10	2,612	84,7	85,2	0,5	---	71,44	40,68	0,90	0,50	24,00
Итого:	16,51	580,4	582,7	2,3	0,0	71,26	42,89	0,90	0,50	168,00
07.10	2,792	93,1	93,6	0,5	---	71,19	41,27	0,90	0,50	24,00
08.10	2,781	92,0	92,4	0,3	---	71,49	41,35	0,90	0,50	24,00
09.10	2,351	77,4	77,7	0,3	---	71,35	41,06	0,90	0,50	24,00
10.10	2,443	79,5	79,8	0,4	---	71,60	40,95	0,90	0,50	24,00
11.10	2,307	77,3	77,7	0,4	---	71,20	41,43	0,90	0,50	24,00
12.10	2,497	82,8	83,2	0,4	---	71,45	41,37	0,90	0,50	24,00
13.10	2,880	95,3	95,8	0,4	---	71,64	41,51	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,05	597,4	600,1	2,8	0,0	71,42	41,29	0,90	0,50	168,00
14.10	2,994	100,1	100,6	0,5	---	71,65	41,82	0,90	0,50	24,00
15.10	2,741	90,7	91,0	0,4	---	71,49	41,34	0,90	0,50	24,00
16.10	2,656	86,7	87,1	0,4	---	71,67	41,11	0,90	0,50	24,00
17.10	2,612	85,5	86,0	0,4	---	71,47	41,02	0,90	0,50	24,00
18.10	3,223	108,1	108,7	0,6	---	71,75	42,00	0,90	0,50	24,00
19.10	3,379	115,5	116,1	0,6	---	71,67	42,50	0,90	0,50	24,00
20.10	3,855	138,3	138,9	0,6	---	71,94	44,15	0,90	0,50	24,00
Итого:	21,46	724,9	728,4	3,5	0,0	71,68	42,16	0,90	0,50	168,00
21.10	3,757	136,8	137,4	0,6	---	71,91	44,53	0,90	0,50	24,00
22.10	3,095	104,9	105,5	0,6	---	71,81	42,39	0,90	0,50	24,00
23.10	2,607	86,6	86,9	0,3	---	71,50	41,48	0,90	0,50	24,00
Итого:	9,46	328,3	329,8	1,5	0,0	71,77	43,04	0,90	0,50	72,00
Итого:	72,20	2535,2	2547,2	11,9	0,0	71,32	42,93	0,90	0,50	744,0
						dT=	28,39			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q = 72,20		Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 23.10.2025	Результат за период		На 19:00 28.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	2112,75	2184,95	72,20		2199,70		
Расход теплоносителя M1, т	80256,9	82792,1	2535,2		83285,9		
Расход теплоносителя M2, т	80265,7	82812,8	2547,2		83308,9		
Время наработки, ч	18968,90	19712,9	744,0		19829,5		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

