

#147431#

Тип теплосчетчика:
Номер теплосчетчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1553150
Батальная, 81 ООО Мастер
Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработк Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.08	0,041	---	---	---	---	36,41	40,63	0,90	0,50	24,0
27.08	0,032	---	---	---	---	34,22	38,54	0,90	0,50	24,0
28.08	0,008	---	---	---	---	27,44	32,28	0,90	0,50	24,0
29.08	---	---	---	---	---	21,14	22,55	0,90	0,50	24,0
Итого:	0,08	0,0	0,0	0,0	0,0	29,80	33,50	0,90	0,50	96,00
30.08	0,145	30,6	32,6	2,0	---	58,02	53,35	0,90	0,50	24,0
31.08	0,836	154,0	159,9	5,9	---	71,15	65,80	0,90	0,50	24,0
01.09	0,751	119,3	123,9	4,6	---	72,76	66,55	0,90	0,50	24,0
02.09	0,751	121,1	125,9	4,7	---	72,56	66,45	0,90	0,50	24,0
03.09	0,732	115,5	120,0	4,5	---	72,83	66,58	0,90	0,50	24,0
04.09	0,730	117,6	122,3	4,6	---	72,57	66,45	0,90	0,50	24,0
05.09	0,725	115,7	120,2	4,6	---	72,76	66,58	0,90	0,50	24,0
Итого:	4,67	773,8	804,8	31,0	0,0	71,81	65,86	0,90	0,50	168,00
06.09	0,714	115,5	120,1	4,5	---	72,55	66,45	0,90	0,50	24,0
07.09	0,803	133,7	138,9	5,2	---	72,46	66,54	0,90	0,50	24,0
08.09	0,735	118,9	123,6	4,7	---	72,63	66,53	0,90	0,50	24,0
09.09	0,744	119,0	123,7	4,7	---	72,79	66,62	0,90	0,50	24,0
10.09	0,729	115,1	119,7	4,5	---	72,88	66,63	0,90	0,50	24,0
11.09	0,701	111,8	116,2	4,4	---	72,72	66,53	0,90	0,50	24,0
12.09	0,698	112,8	117,3	4,5	---	72,58	66,47	0,90	0,50	24,0
Итого:	5,12	826,9	859,3	32,5	0,0	72,65	66,54	0,90	0,50	168,00
13.09	0,758	122,8	127,6	4,8	---	72,74	66,65	0,90	0,50	24,0
14.09	0,730	119,0	123,6	4,6	---	72,59	66,54	0,90	0,50	24,0
15.09	0,770	124,0	128,8	4,8	---	72,80	66,67	0,90	0,50	24,0
16.09	0,733	116,3	120,9	4,6	---	72,85	66,63	0,90	0,50	24,0
17.09	0,732	118,5	123,2	4,7	---	72,61	66,51	0,90	0,50	24,0
18.09	0,724	117,2	121,8	4,6	---	72,59	66,49	0,90	0,50	24,0
19.09	0,728	116,7	121,3	4,6	---	72,75	66,60	0,90	0,50	24,0
Итого:	5,17	834,6	867,2	32,6	0,0	72,70	66,59	0,90	0,50	168,00
20.09	0,798	129,9	135,0	5,1	---	72,80	66,73	0,90	0,50	24,0
21.09	0,759	122,6	127,4	4,8	---	72,86	66,75	0,90	0,50	24,0
22.09	0,706	114,6	119,2	4,6	---	72,70	66,62	0,90	0,50	24,0
Итого:	2,26	367,0	381,6	14,5	0,0	72,79	66,70	0,90	0,50	72,00
Итого:	17,31	2802,2	2912,9	110,7	0,0	72,45	66,38	0,90	0,50	672,0
						dT=	6,07			

dT= 6,07


Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Тtex, ч
	744,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	72,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		17,31					
Показания интеграторов	На 24:00 25.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период	На 09:00 25.09.2025			
Количество теплоты, Гкал	975,40	992,71	17,31	994,46			
Расход теплоносителя M1, т	52447,2	55249,4	2802,2	55530,5			
Расход теплоносителя M2, т	54003,5	56916,4	2912,9	57208,6			
Время наработки, ч	12024,7	12696,7	672,0	12754,3			
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Тtex, ч			72,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.27



Представитель теплосети



с 01.09.25 по 01.10.25