

#150911#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1553150

Номер абонента:

Адрес установки:

Батальная, 81 ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	0,713	114,7	119,2	4,6	---	72,80	66,67	0,90	0,50	24,00
24.09	0,779	125,1	130,1	5,0	---	72,98	66,84	0,90	0,50	24,00
25.09	0,780	126,0	131,0	5,0	---	72,87	66,76	0,90	0,50	24,00
26.09	0,774	126,0	130,9	4,9	---	72,80	66,74	0,90	0,50	24,00
27.09	0,792	130,3	135,4	5,1	---	72,77	66,77	0,90	0,50	24,00
28.09	0,865	142,2	147,7	5,5	---	72,75	66,75	0,90	0,50	24,00
29.09	0,816	133,2	138,3	5,1	---	72,78	66,73	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,52	897,5	932,6	35,1	0,0	72,82	66,75	0,90	0,50	168,00
30.09	0,832	128,9	133,8	4,9	---	72,87	66,49	0,90	0,50	24,00
01.10	1,516	152,0	157,3	5,3	---	72,79	62,90	0,90	0,50	24,00
02.10	2,827	180,3	185,2	4,8	---	72,54	56,95	0,90	0,50	24,00
03.10	2,857	185,7	191,2	5,5	---	72,69	57,39	0,90	0,50	24,00
04.10	2,784	188,6	194,3	5,7	---	73,06	58,38	0,90	0,50	24,00
05.10	2,497	179,8	185,5	5,7	---	73,05	59,26	0,90	0,50	24,00
06.10	2,316	168,7	174,2	5,5	---	73,13	59,49	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,63	1184,0	1221,5	37,4	0,0	72,88	59,76	0,90	0,50	168,00
07.10	2,310	167,2	172,6	5,4	---	72,98	59,24	0,90	0,50	24,00
08.10	2,358	173,3	178,7	5,4	---	72,92	59,41	0,90	0,50	23,94
09.10	2,000	160,4	166,0	5,5	---	72,86	60,48	0,90	0,50	24,00
10.10	2,076	163,5	168,9	5,3	---	72,96	60,34	0,90	0,50	24,00
11.10	2,090	182,3	188,6	6,3	---	72,82	61,44	0,90	0,50	24,00
12.10	2,097	173,1	179,2	6,2	---	72,83	60,79	0,90	0,50	24,00
13.10	2,381	171,8	177,3	5,4	---	72,85	59,08	0,90	0,50	24,00
Итого:	15,31	1191,6	1231,3	39,6	0,0	72,89	60,12	0,90	0,50	167,94
14.10	2,577	181,4	187,1	5,7	---	72,74	58,63	0,90	0,50	24,00
15.10	2,395	177,1	182,8	5,7	---	72,87	59,43	0,90	0,50	24,00
16.10	2,303	170,7	176,5	5,7	---	72,90	59,50	0,90	0,50	24,00
17.10	2,287	158,6	163,8	5,2	---	72,93	58,80	0,90	0,50	24,00
18.10	2,764	161,4	166,3	4,9	---	73,04	56,00	0,90	0,50	24,00
19.10	2,953	195,3	201,7	6,4	---	72,87	57,83	0,90	0,50	24,00
20.10	3,195	198,3	204,4	6,1	---	72,86	56,83	0,90	0,50	24,00
Итого:	18,47	1242,7	1282,5	39,7	0,0	72,88	58,11	0,90	0,50	168,00
21.10	3,084	182,5	188,0	5,5	---	73,06	56,24	0,90	0,50	24,00
22.10	2,664	168,3	173,4	5,1	---	72,86	57,12	0,90	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	5,75	350,8	361,3	10,6	0,0	72,96	56,66	0,90	0,50	48,00
Итого:	60,68	4866,7	5029,1	162,4	0,0	72,88	60,50	0,90	0,50	719,9

dT= 12,38

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	719,9	0,0	0,0	0,0	24,1
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/v +	Qсан.ут.
		60,68					
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 22.10.2025	Результат за период		На 09:00 23.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	992,71	1053,39	60,68		1054,40		
Расход теплоносителя M1, т	55249,4	60116,1	4866,7		60185,1		
Расход теплоносителя M2, т	56916,4	61945,5	5029,1		62016,6		
Время наработки, ч	12696,4	13416,7	719,9		13426,6		
Время неработы Tнер = Tmax - Tmin - Tтех.н, ч			24,1				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

