

#24562#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 113, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4702
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154098
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	1,687	-0,034	172,43	172,94	170,08	171,37	-1,29	24	0	0	54,1	43,8	10,28	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	1,513	-0,03	171,54	172,14	169,46	170,7	-1,24	24	0	0	51,1	41,9	9,25	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	1,513	-0,03	172,24	172,84	170,17	171,4	-1,23	24	0	0	51,2	42	9,22	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,415	-0,029	171,88	172,53	169,88	171,09	-1,21	24	0	0	49,9	41,2	8,64	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,447	-0,028	172,76	173,39	170,7	171,92	-1,22	24	0	0	50,7	41,9	8,79	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,379	-0,028	172,53	173,2	170,53	171,76	-1,23	24	0	0	49,9	41,5	8,4	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,42	-0,032	172,25	172,9	170,22	171,46	-1,24	24	0	0	50,4	41,7	8,68	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,388	-0,031	172,13	172,81	170,12	171,37	-1,25	24	0	0	49,9	41,4	8,47	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,333	-0,024	171,89	172,57	169,97	171,13	-1,16	24	0	0	49,2	41	8,14	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,316	-0,024	172,41	173,12	170,49	171,68	-1,19	24	0	0	49,3	41,3	8,02	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,414	-0,035	173,17	173,82	171,1	172,38	-1,28	24	0	0	50,4	41,8	8,6	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,546	-0,033	173,23	173,82	171,04	172,3	-1,26	24	0	0	52,2	42,8	9,37	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,521	-0,033	172,87	173,48	170,74	172,02	-1,28	24	0	0	51,5	42,2	9,25	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,574	-0,032	173,19	173,76	170,97	172,23	-1,26	24	0	0	52,5	43	9,53	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	1,637	-0,033	173,19	173,72	170,92	172,21	-1,29	24	0	0	53,2	43,3	9,94	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	1,734	-0,035	173,46	173,96	171,03	172,38	-1,35	24	0	0	54,7	44,2	10,51	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	1,719	-0,034	173,95	174,45	171,57	172,85	-1,28	24	0	0	54,4	44,1	10,37	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,575	-0,028	172,65	173,22	170,5	171,71	-1,21	24	0	0	52	42,4	9,56	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,508	-0,03	172,24	172,84	170,16	171,38	-1,22	24	0	0	51,2	42	9,18	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,441	-0,028	171,96	172,6	169,95	171,16	-1,21	24	0	0	50,1	41,3	8,8	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,383	-0,028	172,8	173,46	170,8	172,02	-1,22	24	0	0	49,7	41,3	8,41	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,345	-0,027	172,39	173,08	170,44	171,64	-1,2	24	0	0	49,4	41,2	8,19	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,401	-0,03	172,29	172,95	170,26	171,51	-1,25	24	0	0	50	41,5	8,55	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,473	-0,029	172,81	173,43	170,75	171,97	-1,22	24	0	0	50,9	41,9	8,95	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,444	-0,03	172,44	173,08	170,4	171,64	-1,24	24	0	0	50,4	41,6	8,8	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,407	-0,026	172,06	172,7	170,11	171,26	-1,15	24	0	0	49,8	41,2	8,57	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,352	-0,024	172,77	173,44	170,85	172	-1,15	24	0	0	49,3	41,1	8,21	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,292	-0,024	173,4	174,11	171,48	172,67	-1,19	24	0	0	49,1	41,3	7,83	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,252	-0,026	173,97	174,7	172,05	173,26	-1,21	24	0	0	49,1	41,5	7,59	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,256	-0,028	175,83	176,57	173,83	175,09	-1,26	24	0	0	49,5	41,9	7,56	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,212	-0,026	175,34	176,1	173,41	174,67	-1,26	24	0	0	48,2	40,9	7,32	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,399	-0,036	174,66	175,33	172,56	173,89	-1,33	24	0	0	50,5	42	8,45	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,414	-0,033	174,16	174,83	172,11	173,39	-1,28	24	0	0	50,4	41,8	8,54	0,7	0,7	-
Итого:	47,71	0	5706,89	5727,89	5638,65	5679,51	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,71															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2021	288,77	26807,25	26860,66	26428,65	26619,04
23.04.2021	336,48	32514,14	32588,55	32067,3	32298,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 17:34:14