

#24516#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 21.03.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)  
 Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 4701  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00155898  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,051	0	64,89	53,86	0	63,71	53,14	0	10,57	24	0	0	62,9	55,7	7,22	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,002	0	64,18	53,79	0	63,01	53,07	0	9,94	24	0	0	62,9	55,7	7,13	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	1,002	0	63,76	53,65	0	62,61	52,93	0	9,68	24	0	0	63	55,6	7,41	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	1,079	0	64,7	53,34	0	63,54	52,62	0	10,92	24	0	0	63	55,6	7,4	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,157	0	66,03	53,22	0	64,88	52,5	0	12,38	24	0	0	62,6	55,4	7,24	0,7	0,7	3
01.03.2021	1,036	0	63,82	53,13	0	62,66	52,41	0	10,25	24	0	0	62,9	55,5	7,44	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	1,089	0	63,94	52,39	0	62,79	51,67	0	11,12	24	0	0	63	55,4	7,55	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	1,04	0	62,74	52,01	0	61,61	51,29	0	10,32	24	0	0	63	55,4	7,61	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,082	0	63,46	52,01	0	62,29	51,29	0	11	24	0	0	63	55,4	7,55	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1	0	61,96	51,95	0	60,82	51,23	0	9,59	24	0	0	63	55,3	7,73	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	1,063	0	62,86	51,86	0	61,72	51,14	0	10,58	24	0	0	63	55,3	7,73	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	1,106	0	63,46	51,77	0	62,31	51,05	0	11,26	24	0	0	63	55,3	7,74	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	1,133	0	63,89	51,78	0	62,75	51,06	0	11,69	24	0	0	63,1	55,4	7,69	0,7	0,7	0
09.03.2021	1,115	0	63,8	51,9	0	62,65	51,18	0	11,47	24	0	0	63	55,5	7,57	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,058	0	63,04	52,11	0	61,9	51,39	0	10,51	24	0	0	63	55,4	7,66	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	1,008	0	62,27	52,05	0	61,14	51,33	0	9,81	24	0	0	62,9	55,3	7,61	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,042	0	57,48	46,31	0	56,43	45,7	0	10,73	24	0	0	63	55	7,96	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,009	0	55,73	45,01	0	54,67	44,29	0	10,38	24	0	0	63	54,9	8,07	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,163	0	58,67	45,26	0	57,57	44,54	0	13,03	24	0	0	62,9	55,2	7,68	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	1,044	0	56,78	45,73	0	55,77	45,01	0	10,76	24	0	0	63	54,8	8,13	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,01	0	56,7	46,23	0	55,66	45,51	0	10,15	24	0	0	62,9	54,8	8,17	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	1,02	0	57,89	47,25	0	56,85	46,53	0	10,32	24	0	0	63	55	7,98	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	1,004	0	58,93	48,6	0	57,84	47,89	0	9,95	24	0	0	63	55	7,9	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,986	0	55,5	45,49	0	54,52	44,77	0	9,75	24	0	0	63	54,7	8,26	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	1,036	0	56,69	45,66	0	55,67	44,94	0	10,73	24	0	0	63	55	8,01	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	1,094	0	57,56	45,69	0	56,48	44,97	0	11,51	24	0	0	62,9	54,7	8,24	0,7	0,7	-
Итого:	27,429	0	1590,73	1302,05	0	1561,85	1283,45	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,429																	

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 624

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2021	531,972	41566,47	36241,97	0	40835,6	35709,11	0
21.03.2021	559,401	43157,2	37544,02	0	42397,45	36992,56	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2021 19:30:55