

#24517#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 21.03.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК  
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)  
 Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 4700  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00155898  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,472	0	431,7	427,72	0	426,62	423,77	0	0	24	0	0	50,3	44,5	5,8	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	2,379	0	432,39	428,46	0	427,41	424,52	0	0	24	0	0	49,8	44,2	5,57	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	2,532	0	434,5	430,49	0	429,31	426,45	0	0	24	0	0	50,7	44,8	5,91	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	2,759	0	437,55	433,38	0	431,93	429,03	0	0	24	0	0	52,6	46,2	6,4	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,833	0	438,47	434,21	0	432,68	429,75	0	0	24	0	0	53,4	46,8	6,56	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,941	0	439,48	435,14	0	433,5	430,57	0	0	24	0	0	54,2	47,4	6,8	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,818	0	436,02	431,82	0	430,35	427,47	0	0	24	0	0	52,9	46,4	6,56	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,944	0	438,38	434,03	0	432,44	429,52	0	0	24	0	0	54	47,2	6,82	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	3,051	0	439,33	434,92	0	433,16	430,23	0	0	24	0	0	55	48	7,06	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	3,38	0	443,52	438,83	0	436,62	433,64	0	0	24	0	0	58	50,3	7,76	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	3,32	0	442,77	438,09	0	435,95	432,97	0	0	24	0	0	57,8	50,2	7,62	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	3,117	0	440,59	436,11	0	434,36	431,37	0	0	24	0	0	55,3	48,2	7,18	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	3,414	0	443,8	439,07	0	436,86	433,85	0	0	24	0	0	58,3	50,5	7,83	0,7	0,7	0
09.03.2021	3,623	0	447,29	442,27	0	439,81	436,67	0	0	24	0	0	60,4	52,2	8,25	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	3,506	0	446,05	441,14	0	438,76	435,67	0	0	24	0	0	59,6	51,6	8,01	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	3,548	0	446,53	441,58	0	439,18	436,06	0	0	24	0	0	59,8	51,7	8,1	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	2,705	0	436,37	432,15	0	430,79	427,84	0	0	24	0	0	52,4	46,1	6,29	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,713	0	437,53	433,29	0	431,97	429,01	0	0	24	0	0	52,3	46	6,3	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,719	0	438,82	434,58	0	433,26	430,3	0	0	24	0	0	52,2	45,9	6,29	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,78	0	439,02	434,71	0	433,29	430,3	0	0	24	0	0	52,9	46,5	6,43	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,789	0	440,43	436,15	0	434,69	431,72	0	0	24	0	0	53	46,6	6,42	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,889	0	442,6	438,21	0	436,65	433,64	0	0	24	0	0	53,8	47,2	6,63	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	3,075	0	441,24	436,7	0	434,94	431,88	0	0	24	0	0	55,6	48,5	7,08	0,7	0,7	1
19.03.2021	3,519	0	444,76	439,9	0	437,65	434,6	0	0	24	0	0	59	51	8,05	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	3,711	0	446,61	441,52	0	438,88	435,76	0	0	24	0	0	61,5	53	8,47	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	3,097	0	442,2	437,65	0	435,82	432,78	0	0	24	0	0	55,9	48,8	7,12	0,7	0,7	-
Итого:	78,634	0	11447,95	11332,12	0	11286,88	11209,37	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,634																	

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 624

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2021	969,485	145933,4	144348,3	0	143989,86	142872,91	0
21.03.2021	1048,119	157381,35	155680,42	0	155276,74	154082,28	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.03.2021 13:17:52