

#121683#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)
4113
4700
ВКТ-7
00155898
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,158	0	421,17	431,7	0	414,85	426,77	0	0	24	0	0	57,1	49,5	7,63	0,7	0,7	-
25.02.2025	3,137	0	422,45	433,06	0	416,15	428,16	0	0	24	0	0	56,9	49,4	7,55	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,944	0	422,57	433,06	0	416,58	428,36	0	0	24	0	0	55,3	48,2	7,08	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,866	0	424,26	434,71	0	418,41	430,05	0	0	24	0	0	54,7	47,8	6,85	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,973	0	425,71	436,22	0	419,66	431,45	0	0	24	0	0	55,5	48,4	7,11	0,7	0,7	-
01.03.2025	3,121	0	427,33	438,01	0	420,94	433,04	0	0	24	0	0	56,8	49,4	7,43	0,7	0,7	-
02.03.2025	3,037	0	424,49	435,05	0	418,36	430,25	0	0	24	0	0	56	48,7	7,28	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,941	0	423,58	434,05	0	417,63	429,41	0	0	24	0	0	55	48	7,06	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,853	0	422,6	432,96	0	416,82	428,41	0	0	24	0	0	54,2	47,4	6,86	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,557	0	420,66	430,73	0	415,42	426,5	0	0	24	0	0	51,8	45,7	6,16	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,427	0	423,18	433,16	0	418,11	429,08	0	0	24	0	0	50,7	44,9	5,81	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,555	0	425,56	435,73	0	420,1	431,32	0	0	24	0	0	52,6	46,5	6,09	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,529	0	426,36	436,52	0	420,87	432,09	0	0	24	0	0	52,6	46,6	6,02	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,436	0	425,08	435,18	0	419,72	430,83	0	0	24	0	0	51,9	46,1	5,81	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,268	0	426,14	436,05	0	421,06	431,89	0	0	24	0	0	50,5	45,1	5,4	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,769	0	428,3	438,71	0	422,38	433,98	0	0	24	0	0	54,6	48	6,57	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,721	0	427,14	437,48	0	421,32	432,81	0	0	24	0	0	54,2	47,8	6,47	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,884	0	429,1	439,58	0	423,02	434,75	0	0	24	0	0	55,3	48,5	6,82	0,7	0,7	-
14.03.2025	3,061	0	429,93	440,61	0	423,5	435,57	0	0	24	0	0	56,9	49,6	7,25	0,7	0,7	-
15.03.2025	3,177	0	431,3	442,2	0	424,63	436,96	0	0	24	0	0	57,9	50,4	7,5	0,7	0,7	-
16.03.2025	3,158	0	429,45	440,27	0	422,84	435,05	0	0	24	0	0	57,9	50,4	7,48	0,7	0,7	-
17.03.2025	3,257	0	430,74	441,68	0	423,96	436,32	0	0	24	0	0	58,6	50,9	7,69	0,7	0,7	-
18.03.2025	3,088	0	427,7	438,41	0	421,33	433,38	0	0	24	0	0	56,9	49,6	7,34	0,7	0,7	-
19.03.2025	3,01	0	427,85	438,44	0	421,62	433,53	0	0	24	0	0	56,2	49	7,16	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,812	0	428,13	438,58	0	422,12	433,79	0	0	24	0	0	55	48,3	6,67	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,632	0	427,86	438,12	0	422,19	433,56	0	0	24	0	0	53,4	47,2	6,25	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,666	0	426,64	436,98	0	420,93	432,37	0	0	24	0	0	53,8	47,4	6,35	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,623	0	427,33	437,63	0	421,68	433,09	0	0	24	0	0	53,2	47	6,23	0,7	0,7	-
Итого:	79,66	0	11932,61	12224,88	0	11766,2	12092,77	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,66																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	1000,575	141639,86	145138,55	0	139584,92	143525,31	0
23.03.2025	1080,235	153572,47	157363,43	0	151351,12	155618,08	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:17:53