

#112970#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 105, г. Калининград (2-я очередь)

4113

4701

ВКТ-7

00155898

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.12.2024 | 0,888 | 0 | 79,25 | 71,24 | 0 | 77,81 | 70,15 | 0 | 7,66 | 24 | 0 | 0 | 63 | 57,2 | 5,77 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 25.12.2024 | 1,036 | 0 | 85,41 | 76,13 | 0 | 83,75 | 74,89 | 0 | 8,86 | 24 | 0 | 0 | 66 | 60 | 6,02 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 26.12.2024 | 1,04 | 0 | 85,41 | 75,96 | 0 | 83,74 | 74,7 | 0 | 9,04 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 59,9 | 5,98 | 0,7 | 0,7 | 3,8 |
| 27.12.2024 | 1,022 | 0 | 85,13 | 76,04 | 0 | 83,44 | 74,8 | 0 | 8,64 | 24 | 0 | 0 | 66 | 59,9 | 6,03 | 0,7 | 0,7 | 5,3 |
| 28.12.2024 | 0,919 | 0 | 83,71 | 76,24 | 0 | 82,03 | 74,99 | 0 | 7,04 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 60,1 | 6,06 | 0,7 | 0,7 | 4,3 |
| 29.12.2024 | 0,96 | 0 | 84,06 | 75,75 | 0 | 82,42 | 74,48 | 0 | 7,94 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 59,6 | 5,87 | 0,7 | 0,7 | 3,9 |
| 30.12.2024 | 1,078 | 0 | 85,48 | 74,93 | 0 | 83,84 | 73,71 | 0 | 10,13 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 58,9 | 5,75 | 0,7 | 0,7 | 4,8 |
| 31.12.2024 | 1,203 | 0 | 87,14 | 73,86 | 0 | 85,55 | 72,69 | 0 | 12,86 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 58,1 | 5,32 | 0,7 | 0,7 | 5,5 |
| 01.01.2025 | 0,904 | 0 | 82,82 | 75,82 | 0 | 81,14 | 74,55 | 0 | 6,59 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 60,6 | 6,2 | 0,7 | 0,7 | 4,2 |
| 02.01.2025 | 0,975 | 0 | 83,59 | 75,16 | 0 | 81,96 | 73,89 | 0 | 8,07 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 59,7 | 6,02 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 03.01.2025 | 0,952 | 0 | 83,55 | 75,26 | 0 | 81,91 | 74,01 | 0 | 7,9 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 59,2 | 5,9 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 04.01.2025 | 0,973 | 0 | 83,3 | 75,17 | 0 | 81,65 | 73,92 | 0 | 7,73 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 59,9 | 6,24 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 05.01.2025 | 0,955 | 0 | 82,84 | 75,09 | 0 | 81,19 | 73,82 | 0 | 7,37 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 60,3 | 6,29 | 0,7 | 0,7 | -1,8 |
| 06.01.2025 | 1,029 | 0 | 84,22 | 74,8 | 0 | 82,59 | 73,57 | 0 | 9,02 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 59,1 | 6,01 | 0,7 | 0,7 | -1,4 |
| 07.01.2025 | 1,038 | 0 | 84,18 | 74,51 | 0 | 82,54 | 73,26 | 0 | 9,28 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 59,3 | 5,93 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 08.01.2025 | 1,001 | 0 | 83,26 | 74,01 | 0 | 81,71 | 72,82 | 0 | 8,89 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 58,5 | 5,87 | 0,7 | 0,7 | 2,3 |
| 09.01.2025 | 0,994 | 0 | 83,24 | 74,14 | 0 | 81,65 | 72,99 | 0 | 8,66 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 58,6 | 5,96 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 10.01.2025 | 0,969 | 0 | 82,4 | 73,89 | 0 | 80,86 | 72,71 | 0 | 8,15 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 58,6 | 6,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2025 | 0,972 | 0 | 82,48 | 73,71 | 0 | 80,91 | 72,58 | 0 | 8,33 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 58,3 | 6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2025 | 1,034 | 0 | 83,35 | 72,94 | 0 | 81,85 | 71,87 | 0 | 9,98 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 57,3 | 5,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2025 | 0,975 | 0 | 82,33 | 73,59 | 0 | 80,79 | 72,43 | 0 | 8,36 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 58,4 | 6,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2025 | 1,001 | 0 | 82,64 | 73,42 | 0 | 81,08 | 72,27 | 0 | 8,81 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 58,4 | 5,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2025 | 0,996 | 0 | 82,59 | 73,5 | 0 | 80,98 | 72,34 | 0 | 8,64 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 58,8 | 6,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2025 | 1,036 | 0 | 82,53 | 72,87 | 0 | 80,94 | 71,72 | 0 | 9,22 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 58,8 | 6,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2025 | 0,963 | 0 | 80,42 | 72,24 | 0 | 78,87 | 71,09 | 0 | 7,78 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 58,8 | 6,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2025 | 1,007 | 0 | 81,26 | 72,03 | 0 | 79,71 | 70,92 | 0 | 8,79 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 58,5 | 6,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2025 | 1,053 | 0 | 82,12 | 71,48 | 0 | 80,6 | 70,4 | 0 | 10,2 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 57,7 | 5,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2025 | 0,998 | 0 | 81,45 | 72,31 | 0 | 79,92 | 71,16 | 0 | 8,76 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 58,4 | 6,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2025 | 0,988 | 0 | 81,54 | 72,44 | 0 | 79,99 | 71,29 | 0 | 8,7 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 58,5 | 5,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2025 | 1,028 | 0 | 82,18 | 72,3 | 0 | 80,64 | 71,16 | 0 | 9,48 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 58,3 | 5,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2025 | 1,013 | 0 | 82,21 | 72,73 | 0 | 80,63 | 71,57 | 0 | 9,06 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 58,7 | 5,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 31 | 0 | 2576,09 | 2293,56 | 0 | 2526,69 | 2256,75 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.12.2024 | 2225,199 | 91038,65 | 61887,64 | 0 | 89321,71 | 60901,83 | 0 |
| 23.01.2025 | 2256,199 | 93614,74 | 64181,2 | 0 | 91848,4 | 63158,58 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 16:26:54