

#24458#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 109, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4736
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00158942
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,628	0,352	18,42	12,25	18,14	12,25	5,89	24	0	0	59,9	37,2	22,7	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,633	0,359	18,56	12,22	18,29	12,22	6,07	24	0	0	59,5	37,2	22,3	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,666	0,397	19,1	12,1	18,83	12,1	6,73	24	0	0	59,2	37,2	21,93	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,671	0,386	19,22	12,59	18,9	12,59	6,31	24	0	0	61,2	38,7	22,49	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,681	0,38	19,91	13,47	19,59	13,47	6,12	24	0	0	61,8	39,2	22,6	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,634	0,324	19,18	13,59	18,83	13,59	5,24	24	0	0	61,8	39,1	22,69	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,681	0,376	19,92	13,49	19,56	13,49	6,07	24	0	0	61,8	39,1	22,66	0,7	0,7	-
01.10.2021	0,702	0,397	20,32	13,54	19,95	13,54	6,41	24	0	0	61,8	39,3	22,59	0,7	0,7	-
02.10.2021	0,646	0,347	19,47	13,55	19,13	13,55	5,58	24	0	0	61,8	39,6	22,24	0,7	0,7	-
03.10.2021	0,659	0,364	19,68	13,46	19,33	13,46	5,87	24	0	0	61,9	40	21,92	0,7	0,7	-
04.10.2021	0,667	0,372	19,83	13,51	19,51	13,51	6	24	0	0	61,9	40,2	21,72	0,7	0,7	-
05.10.2021	0,649	0,359	19,67	13,53	19,3	13,53	5,77	24	0	0	61,9	40,3	21,58	0,7	0,7	-
06.10.2021	0,564	0,276	18,26	13,55	17,97	13,55	4,42	24	0	0	61,8	40,4	21,41	0,7	0,7	-
07.10.2021	0,597	0,308	18,8	13,55	18,48	13,55	4,93	24	0	0	61,8	40,4	21,45	0,7	0,7	-
08.10.2021	0,596	0,303	18,77	13,52	18,46	13,52	4,94	24	0	0	61,8	40,2	21,63	0,7	0,7	-
09.10.2021	0,629	0,339	19,23	13,48	18,9	13,48	5,42	24	0	0	61,9	40,2	21,73	0,7	0,7	-
10.10.2021	0,672	0,381	19,95	13,43	19,58	13,43	6,15	24	0	0	61,9	40,1	21,81	0,7	0,7	-
11.10.2021	0,593	0,302	18,55	13,37	18,24	13,37	4,87	24	0	0	61,8	40	21,87	0,7	0,7	-
12.10.2021	0,648	0,356	19,4	13,32	19,07	13,32	5,75	24	0	0	61,9	39,9	21,96	0,7	0,7	-
13.10.2021	0,61	0,321	18,8	13,32	18,48	13,32	5,16	24	0	0	61,8	39,9	21,92	0,7	0,7	-
14.10.2021	0,439	0,219	13,72	9,96	13,5	9,96	3,54	18	6	1	61,8	39,6	22,12	0,7	0,7	-
15.10.2021	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	61,7	39,6	22,12	0,7	0,7	-
16.10.2021	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	61,7	39,5	22,2	0,7	0,7	-
17.10.2021	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	61,8	39,5	22,3	0,7	0,7	-
18.10.2021	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	61,7	39,6	22,11	0,7	0,7	-
19.10.2021	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	61,7	39,4	22,27	0,7	0,7	-
20.10.2021	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	61,7	39,6	22,13	0,7	0,7	-
21.10.2021	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	61,7	39,7	22,04	0,7	0,7	-
22.10.2021	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	61,6	39,2	22,35	0,7	0,7	-
23.10.2021	0	-2147483,648	0	0	0	0	0	0	24	1	61,7	39,2	22,44	0,7	0,7	-
Итого:	13,265	0	398,76	274,8	392,04	274,8	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,265															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 498

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	521,566	17113,73	12158,35	16824,48	12060,12
23.10.2021	534,831	17512,49	12433,15	17216,52	12334,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2021 7:22:12