

#24024#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4732
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170013
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	2,137	207,67	204,81	204,85	202,96	1,89	24	0	0	54	43,5	10,47	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	1,913	206,75	204,06	204,23	202,4	1,83	24	0	0	51	41,6	9,39	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	1,911	207,8	205,12	205,3	203,44	1,86	24	0	0	51,1	41,8	9,34	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,804	207,46	204,8	205,06	203,14	1,92	24	0	0	49,7	40,9	8,81	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,851	208,61	205,92	206,11	204,2	1,91	24	0	0	50,6	41,6	9,01	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,781	208,39	205,8	205,98	204,12	1,86	24	0	0	49,8	41,1	8,66	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,831	207,8	205,14	205,36	203,46	1,9	24	0	0	50,3	41,4	8,93	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,773	207,69	205,02	205,29	203,34	1,95	24	0	0	49,7	41,1	8,65	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,702	207,59	205	205,19	203,32	1,87	24	0	0	49	40,7	8,3	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,69	208,3	205,71	205,9	204,03	1,87	24	0	0	49,2	40,9	8,23	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,806	208,9	206,18	206,46	204,5	1,96	24	0	0	50,3	41,5	8,76	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,955	209	206,17	206,37	204,4	1,97	24	0	0	52,1	42,6	9,49	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,937	208,57	205,75	206,01	204,03	1,98	24	0	0	51,3	41,9	9,43	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,994	208,98	206,1	206,3	204,33	1,97	24	0	0	52,4	42,7	9,69	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	2,067	208,93	205,97	206,2	204,19	2,01	24	0	0	53,1	43	10,05	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	2,172	209,16	206,14	206,27	204,24	2,03	24	0	0	54,6	44	10,55	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	2,143	209,8	206,82	206,9	204,94	1,96	24	0	0	54,4	44	10,38	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,975	208,37	205,54	205,77	203,79	1,98	24	0	0	51,9	42,3	9,62	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,915	207,88	205,08	205,34	203,35	1,99	24	0	0	51,1	41,7	9,34	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,834	207,59	204,9	205,19	203,24	1,95	24	0	0	50	41	8,95	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,759	208,93	206,26	206,53	204,58	1,95	24	0	0	49,6	41	8,55	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,709	208,18	205,54	205,78	203,86	1,92	24	0	0	49,3	40,9	8,33	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,776	207,93	205,29	205,53	203,61	1,92	24	0	0	49,9	41,2	8,68	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,867	208,54	205,82	206,03	204,1	1,93	24	0	0	50,7	41,6	9,09	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,845	208,15	205,46	205,69	203,78	1,91	24	0	0	50,3	41,3	8,99	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,798	207,68	205,07	205,28	203,41	1,87	24	0	0	49,6	40,8	8,77	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,727	208,8	206,17	206,4	204,49	1,91	24	0	0	49,2	40,8	8,39	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,661	209,74	207,15	207,34	205,47	1,87	24	0	0	49	40,9	8,03	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,625	210,49	207,86	208,09	206,18	1,91	24	0	0	48,9	41,1	7,84	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,636	213,05	210,32	210,62	208,6	2,02	24	0	0	49,3	41,5	7,79	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,564	212,25	209,61	209,96	207,94	2,02	24	0	0	48	40,6	7,46	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,764	211,14	208,41	208,61	206,73	1,88	24	0	0	50,4	41,9	8,48	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,793	210,62	207,88	208,11	206,19	1,92	24	0	0	50,3	41,7	8,62	0,7	0,7	-
Итого:	60,715	6890,74	6800,87	6808,05	6744,36	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,715														

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2021	174,147	13396,13	13186,72	13178,6	13055,93
23.04.2021	234,862	20286,87	19987,59	19986,65	19800,29

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 17:34:58