

#24005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4732
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170013
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2021 | 2,865 | 209,36 | 205,68 | 205,6 | 203,38 | 2,22 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 48,7 | 13,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.12.2021 | 2,932 | 209,83 | 206,11 | 206,03 | 203,75 | 2,28 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 49,1 | 14,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.12.2021 | 2,805 | 209,11 | 205,53 | 205,43 | 203,3 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 62 | 48,3 | 13,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.12.2021 | 3,115 | 210,12 | 206,37 | 206,06 | 203,96 | 2,1 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 50,3 | 15,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.12.2021 | 3,211 | 208,78 | 204,96 | 204,62 | 202,45 | 2,17 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 50,8 | 15,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.12.2021 | 2,991 | 207,57 | 203,95 | 203,73 | 201,65 | 2,08 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 49,1 | 14,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.12.2021 | 2,781 | 206,87 | 203,45 | 203,31 | 201,29 | 2,02 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 47,8 | 13,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.12.2021 | 2,534 | 208,7 | 205,4 | 205,35 | 203,24 | 2,11 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 46,6 | 12,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.01.2022 | 2,566 | 209,04 | 205,67 | 205,67 | 203,51 | 2,16 | 24 | 0 | 0 | 59,4 | 46,9 | 12,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2022 | 2,496 | 209,84 | 206,49 | 206,45 | 204,33 | 2,12 | 24 | 0 | 0 | 59 | 46,9 | 12,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2022 | 2,444 | 209,17 | 205,85 | 205,82 | 203,69 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 58,6 | 46,7 | 11,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2022 | 2,444 | 209,24 | 205,95 | 205,88 | 203,79 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 58,9 | 47 | 11,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2022 | 2,571 | 209,61 | 206,21 | 206,12 | 204,05 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 47,7 | 12,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2022 | 2,117 | 166,24 | 163,5 | 163,4 | 161,75 | 1,65 | 19 | 5 | 1 | 61,2 | 48,2 | 12,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2022 | 2,807 | 210,35 | 206,69 | 206,62 | 204,4 | 2,22 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 48,9 | 13,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2022 | 2,776 | 209,67 | 206,11 | 206,06 | 203,93 | 2,13 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 48,3 | 13,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2022 | 2,806 | 210,06 | 206,43 | 206,35 | 204,16 | 2,19 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 48,6 | 13,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2022 | 2,868 | 204,26 | 200,7 | 200,54 | 198,42 | 2,12 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 49 | 14,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2022 | 2,787 | 203,52 | 200,02 | 199,93 | 197,86 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 62 | 48 | 13,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2022 | 2,831 | 206,55 | 202,96 | 202,9 | 200,79 | 2,11 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 48,5 | 13,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2022 | 2,579 | 207,41 | 204,07 | 204 | 201,91 | 2,09 | 24 | 0 | 0 | 59,7 | 47 | 12,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2022 | 2,497 | 207,67 | 204,35 | 204,34 | 202,19 | 2,15 | 24 | 0 | 0 | 59 | 46,8 | 12,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2022 | 2,61 | 208,32 | 204,93 | 204,84 | 202,77 | 2,07 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 47,6 | 12,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2022 | 2,695 | 208,49 | 205,09 | 204,9 | 202,93 | 1,97 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 48,1 | 13,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2022 | 2,6 | 208,34 | 205,03 | 204,92 | 202,87 | 2,05 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 47,5 | 12,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2022 | 2,646 | 208,98 | 205,69 | 205,45 | 203,53 | 1,92 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 47,7 | 12,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2022 | 2,605 | 208,64 | 205,29 | 205,19 | 203,13 | 2,06 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 47,5 | 12,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2022 | 2,691 | 209,04 | 205,62 | 205,48 | 203,45 | 2,03 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 48,3 | 13,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2022 | 2,705 | 209,02 | 205,5 | 205,42 | 203,34 | 2,08 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 48,1 | 13,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2022 | 2,722 | 209,08 | 205,56 | 205,48 | 203,4 | 2,08 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 48 | 13,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2022 | 2,729 | 209,24 | 205,76 | 205,64 | 203,6 | 2,04 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 47,9 | 13,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 83,826 | 6422,12 | 6314,92 | 6311,53 | 6246,82 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 83,826 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2021 | 412,082 | 38979,46 | 38433,35 | 38443,54 | 38091,06 |
| 23.01.2022 | 495,908 | 45401,58 | 44748,27 | 44755,07 | 44337,88 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2022 7:24:22