

#141638#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/06/25г.-20/07/25г.

Абонент:докука 7

Адрес: _____ УК Легенды моря

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 15026389, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕАЕ1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.25 23	70,63	52,46	18,18	4,44	3,33	27,597	26,979	0,491	24	0	
23.06.25 23	70,4	52,87	17,53	4,44	3,33	27,49	26,879	0,472	24	0	
24.06.25 23	70,32	53,36	16,96	4,43	3,34	27,065	26,463	0,449	24	0	
25.06.25 23	70,03	51,78	18,25	4,39	3,35	26,435	25,851	0,473	24	0	
26.06.25 23	70,26	52,2	18,06	4,39	3,35	26,564	25,975	0,47	24	0	
27.06.25 23	70,47	53,33	17,14	4,44	3,34	27,308	26,699	0,458	24	0	
28.06.25 23	70,48	52,76	17,71	4,48	3,33	27,826	27,206	0,483	24	0	
29.06.25 23	70,49	53,53	16,96	4,57	3,34	28,872	28,229	0,48	24	0	
30.06.25 23	70,73	53,33	17,4	4,58	3,34	29,048	28,395	0,495	24	0	
01.07.25 23	70,74	54,52	16,22	4,57	3,34	29,076	28,424	0,462	24	0	
02.07.25 23	70,58	53,64	16,94	4,58	3,34	29,017	28,368	0,482	24	0	
03.07.25 23	70,34	54,55	15,79	4,56	3,35	28,704	28,066	0,444	24	0	
04.07.25 23	70,91	54,32	16,59	4,57	3,35	28,799	28,148	0,468	24	0	
05.07.25 23	71	54,73	16,27	4,57	3,35	28,835	28,184	0,46	24	0	
06.07.25 23	70,18	52,52	17,65	4,39	3,34	23,318	22,801	0,403	21	3	*
07.07.25 23	70,92	53,64	17,28	4,56	3,34	28,889	28,237	0,489	24	0	
08.07.25 23	70,53	54,74	15,79	4,61	3,32	30,2	29,525	0,467	24	0	
09.07.25 23	70,63	56,29	14,34	4,64	3,3	32,29	31,567	0,454	24	0	
10.07.25 23	70,41	56,41	14	4,64	3,3	32,406	31,684	0,445	24	0	
11.07.25 23	70,15	56,54	13,61	4,67	3,29	32,915	32,188	0,439	24	0	
12.07.25 23	70,42	56,34	14,09	4,7	3,28	33,388	32,645	0,461	24	0	
13.07.25 23	70,51	56,09	14,42	4,69	3,28	33,298	32,554	0,471	24	0	
14.07.25 23	70,6	56,74	13,85	4,7	3,28	33,464	32,715	0,454	24	0	
15.07.25 23	70,47	56,32	14,15	4,72	3,28	33,814	33,061	0,469	24	0	
16.07.25 23	48,54	40,47	8,06	2,56	2,22	10,246	10,133	0,082	24	0	
17.07.25 23	26,84	24,88	1,97	< 0,48	< 0,46	0	0	0	20	4	*
18.07.25 23	26,39	20,36	6,02	0,12	0,18	0	0	0	24	0	
19.07.25 23	25,01	20,49	4,53	0,11	0,17	0	0	0	24	0	
20.07.25 23	24,5	21,32	3,18	0,11	0,16	0	0	0	24	0	

Итого/Средн	70,19	54,22	15,97	3,89	2,86	716,863	700,978	11,219	689	7
-------------	-------	-------	-------	------	------	---------	---------	--------	-----	---

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
м3	т	Гкал	ч	ч	
21.06.25 23	40928,358	39973,109	574,237	11350	203
20.07.25 23	41645,22	40674,086	585,456	12039	210
Итого	716,862	700,978	11,219	689	7

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) реверс
 (o) отсут.теплонос.
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
 за 21/07/25г.-23/07/25г.

Абонент:докука 7

Адрес: _____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 15026389, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕАЕ1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.07.25 23	24,55	21,14	3,4	0,1	0,16	0	0	0	24	0	
22.07.25 23	24,51	21,16	3,35	0,08	0,14	0	0	0	24	0	
23.07.25 23	24,29	21,07	3,22	0,07	0,13	0	0	0	24	0	
Итого/Средн	24,45	21,12	3,33	0,09	0,14	0	0	0	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
м3	т	Гкал	ч	ч	
20.07.25 23	41645,22	40674,086	585,456	12039	210
23.07.25 23	41645,22	40674,086	585,456	12111	210
Итого				72	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) реверс
 (o) отсут.теплонос.
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

