

#35574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвская 68, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 6547  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15025839  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	4,703	0	272,38	0	0	270,435	0	0	24	0	39,9	35,8	0,43	0,38	-
13.10.2023	5,708	0	351,68	0	0	349,132	0	0	24	0	40,2	36,3	0,52	0,45	-
14.10.2023	5,84	0	361,625	0	0	358,996	0	0	24	0	40,2	36,3	0,5	0,45	-
15.10.2023	6,031	0	359,185	0	0	356,585	0	0	24	0	40,2	36,2	0,5	0,45	-
16.10.2023	7,623	0	355,62	0	0	352,516	0	0	24	0	43,7	38,5	0,5	0,45	-
17.10.2023	7,289	0	350,605	0	0	347,539	0	0	24	0	43,6	38,6	0,5	0,45	-
18.10.2023	6,348	0	351,795	0	0	349,202	0	0	24	0	40,5	36,2	0,5	0,45	-
19.10.2023	8,757	0	352,365	0	0	349,004	0	0	24	0	45,6	39,6	0,5	0,45	-
20.10.2023	10,105	0	352,63	0	0	348,725	0	0	24	0	48,9	42	0,5	0,45	-
21.10.2023	8,681	0	351,095	0	0	347,699	0	0	24	0	45,7	39,8	0,5	0,45	-
22.10.2023	6,57	0	350,765	0	0	348,199	0	0	24	0	40,2	35,7	0,5	0,45	-
23.10.2023	6,608	0	350,77	0	0	348,136	0	0	24	0	40,7	36,2	0,5	0,45	-
Итого:	84,263	0	4160,515	0	0	4126,168	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,126														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	6939,965	260730,34	0	0	257789,423	0	0	30255	1818
23.10.2023	7024,23	264890,855	0	0	261915,592	0	0	30543	1818

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2023 8:07:44