

#24304#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5109
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	2,289	0	257,93	255,56	0	254,72	253,38	0	0	24	0	0	51,7	42,7	9,01	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	2,164	0	257,53	255,18	0	254,41	253,02	0	0	24	0	0	50,8	42,2	8,52	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	2,064	0	257,77	255,44	0	254,65	253,28	0	0	24	0	0	50,4	42,3	8,13	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	2,204	0	257,85	255,51	0	254,68	253,35	0	0	24	0	0	51,6	42,9	8,66	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	2,323	0	258,2	255,85	0	254,89	253,63	0	0	24	0	0	52,5	43,4	9,13	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,419	0	258,65	256,21	0	255,26	253,9	0	0	24	0	0	53,4	43,9	9,5	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,545	0	259,35	256,83	0	255,8	254,46	0	0	24	0	0	54,3	44,4	9,97	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,46	0	258,44	256,04	0	255,06	253,78	0	0	24	0	0	53,2	43,5	9,67	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,531	0	258,75	256,34	0	255,29	254,04	0	0	24	0	0	53,7	43,8	9,94	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	2,613	0	259,22	256,86	0	255,69	254,53	0	0	24	0	0	54,4	44,1	10,24	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	2,836	0	259,99	257,25	0	256,12	254,75	0	0	24	0	0	56,8	45,7	11,09	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	2,762	0	259,79	257,09	0	255,95	254,6	0	0	24	0	0	56,4	45,6	10,81	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,707	0	258,31	255,69	0	254,61	253,25	0	0	24	0	0	55,6	44,9	10,65	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,869	0	257,86	255,16	0	253,97	252,63	0	0	24	0	0	57,3	45,9	11,34	0,7	0,7	0
09.03.2021	2,966	0	258,54	255,7	0	254,52	253,09	0	0	24	0	0	58,2	46,6	11,67	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	2,912	0	250,73	247,92	0	246,8	245,38	0	0	24	0	0	58,4	46,6	11,81	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,975	0	238,19	235,44	0	234,4	233,09	0	0	24	0	0	58,7	46	12,71	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	2,345	0	236,85	234,47	0	233,85	232,51	0	0	24	0	0	52,2	42,1	10,04	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,134	0	235,76	233,51	0	233	231,72	0	0	24	0	0	49,8	40,6	9,18	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,337	0	237,19	234,82	0	234,23	232,88	0	0	24	0	0	51,8	41,8	10	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,332	0	237,25	234,86	0	234,29	232,93	0	0	24	0	0	51,9	41,9	9,98	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,219	0	236,74	234,42	0	233,86	232,56	0	0	24	0	0	50,8	41,2	9,51	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,409	0	237,54	235,19	0	234,48	233,17	0	0	24	0	0	52,9	42,6	10,29	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	2,546	0	238,12	235,66	0	234,86	233,58	0	0	24	0	0	54,5	43,6	10,86	0,7	0,7	1
19.03.2021	2,848	0	238,56	235,98	0	234,93	233,75	0	0	24	0	0	57,4	45,2	12,15	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	3	0	239	236,26	0	235,16	233,89	0	0	24	0	0	59,3	46,5	12,79	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	2,596	0	238,3	235,83	0	234,98	233,74	0	0	24	0	0	54,9	43,8	11,07	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	2,495	0	237,86	235,46	0	234,62	233,42	0	0	24	0	0	53,9	43,3	10,65	0,7	0,7	-
Итого:	70,9	0	6980,27	6910,53	0	6885,08	6848,31	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,9																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.02.2021	114,373	9030,15	8924,48	0	8873,49	8826,35	0
22.03.2021	185,273	16010,42	15835,01	0	15758,57	15674,66	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 13:51:39