

#24283#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 5110
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00159686
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,909	0,452	39,28	31	38,68	30,76	7,92	24	0	0	57,8	43,1	14,7	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,872	0,423	38,62	30,85	38,07	30,61	7,46	24	0	0	57,4	42,9	14,44	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,932	0,496	39,79	30,72	39,22	30,48	8,74	24	0	0	57,2	43	14,19	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,976	0,526	40,14	30,41	39,5	30,17	9,33	24	0	0	57,7	43,2	14,44	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,913	0,436	38,49	30,73	37,83	30,49	7,34	24	0	0	59,9	44,5	15,46	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,954	0,486	39,32	30,64	38,65	30,4	8,25	24	0	0	59,7	44,6	15,08	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,871	0,4	37,83	30,68	37,21	30,44	6,77	24	0	0	59,8	44,6	15,21	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,894	0,446	38,37	30,36	37,75	30,12	7,63	24	0	0	59,1	44,3	14,81	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,929	0,477	38,88	30,31	38,27	30,07	8,2	24	0	0	58,6	43,7	14,87	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,964	0,498	39,05	30,3	38,38	30,06	8,32	24	0	0	59,8	44,3	15,49	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,952	0,479	38,67	30,21	38,01	29,97	8,04	24	0	0	60,1	44,4	15,7	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	1,005	0,542	39,75	30,2	39,09	29,96	9,13	24	0	0	59,6	44,2	15,44	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,95	0,509	39,43	30,14	38,81	29,9	8,91	24	0	0	58	43,5	14,52	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,9	0,451	38,33	30,17	37,73	29,93	7,8	24	0	0	58,4	43,6	14,83	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,93	0,467	38,47	30,13	37,87	29,89	7,98	24	0	0	59,2	43,8	15,31	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,916	0,463	37,48	29,37	36,83	29,13	7,7	24	0	0	60,1	44,5	15,57	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,96	0,508	39,02	30,05	38,41	29,81	8,6	24	0	0	59,2	43,9	15,23	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,998	0,578	40,44	29,69	39,85	29,45	10,4	24	0	0	56,8	42,9	13,87	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,83	0,397	37,35	30,05	36,81	29,81	7	24	0	0	57,3	42,9	14,42	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,733	0,458	29,79	21,25	29,34	21,06	8,28	24	0	0	56,6	44,1	12,55	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,837	0,436	44,53	36,68	43,82	36,27	7,55	24	0	0	58	47,1	10,98	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,832	0,422	44,19	36,48	43,47	36,09	7,38	24	0	0	57,8	46,5	11,23	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,927	0,504	45,72	36,6	44,98	36,21	8,77	24	0	0	57,7	46,1	11,63	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,989	0,524	48,05	38,47	47,32	38,07	9,25	24	0	0	57,8	45,8	11,93	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,977	0,532	48,13	38,29	47,4	37,9	9,5	24	0	0	57	45,5	11,51	0,7	0,7	2,2
21.03.2022	0,933	0,477	47,12	38,54	46,4	38,11	8,29	24	0	0	58	46,1	11,84	0,7	0,7	3,3
22.03.2022	0,847	0,393	45,64	38,5	44,92	38,08	6,84	24	0	0	58,1	46,2	11,85	0,7	0,7	4,9
23.03.2022	0,923	0,472	46,59	38,04	45,87	37,62	8,25	24	0	0	58	46,2	11,77	0,7	0,7	-
Итого:	25,653	0	1138,47	898,86	1120,49	890,86	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,653															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	341,444	14587,27	11400,96	14357,85	11301,19
23.03.2022	367,097	15725,74	12299,82	15478,34	12192,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 8:13:08