

#121675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5109
ВКТ-7
00159686
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,379	0	251,62	248,27	0	248,37	246,09	0	0	24	0	0	52,8	43,2	9,59	0,7	0,7	-
25.02.2025	2,642	0	252,78	249,31	0	249,17	246,93	0	0	24	0	0	55,4	44,7	10,63	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,622	0	252,87	249,33	0	249,23	246,93	0	0	24	0	0	55,6	45,1	10,54	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,586	0	252,88	249,31	0	249,28	246,95	0	0	24	0	0	55,6	45,2	10,4	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,429	0	251,95	248,61	0	248,56	246,39	0	0	24	0	0	53,7	43,9	9,79	0,7	0,7	-
01.03.2025	2,419	0	251,6	248,39	0	248,29	246,18	0	0	24	0	0	53,1	43,3	9,77	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,44	0	251,84	248,58	0	248,52	246,33	0	0	24	0	0	53,3	43,5	9,84	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,343	0	251,39	248,22	0	248,22	246,06	0	0	24	0	0	52,2	42,7	9,46	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,272	0	251,04	247,89	0	247,92	245,78	0	0	24	0	0	51,6	42,4	9,17	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,257	0	251,24	248	0	248,12	245,84	0	0	24	0	0	51,7	42,6	9,12	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,209	0	251,9	248,64	0	248,75	246,48	0	0	24	0	0	52,1	43,2	8,91	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,184	0	252,01	248,71	0	248,85	246,55	0	0	24	0	0	52,1	43,3	8,8	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,185	0	252,16	248,84	0	248,95	246,66	0	0	24	0	0	52,4	43,6	8,79	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,133	0	251,96	248,64	0	248,79	246,48	0	0	24	0	0	52	43,4	8,58	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,045	0	248,61	245,31	0	245,5	243,15	0	0	24	0	0	52	43,6	8,35	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,157	0	248,33	245,03	0	245,21	242,87	0	0	24	0	0	52,4	43,6	8,81	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,248	0	248,57	245,19	0	245,34	243,03	0	0	24	0	0	53	43,8	9,19	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,313	0	247,97	244,78	0	244,72	242,6	0	0	24	0	0	53,1	43,6	9,47	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,444	0	248,45	245,14	0	245,04	242,87	0	0	24	0	0	54,3	44,3	9,99	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,533	0	248,48	245,07	0	244,97	242,73	0	0	24	0	0	55,2	44,9	10,35	0,7	0,7	-
16.03.2025	2,551	0	248,71	245,4	0	245,17	243,04	0	0	24	0	0	55,4	45	10,44	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,663	0	248,61	245,52	0	244,99	243,14	0	0	24	0	0	56,3	45,4	10,9	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,506	0	248,03	245,06	0	244,59	242,75	0	0	24	0	0	54,8	44,5	10,27	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,434	0	248,16	245,15	0	244,8	242,94	0	0	24	0	0	54,2	44,2	9,97	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,478	0	249,07	245,98	0	245,64	243,66	0	0	24	0	0	54,9	44,8	10,11	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,2	0	251,01	248,12	0	247,86	245,98	0	0	24	0	0	51,8	42,9	8,89	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,411	0	251,34	248,35	0	247,92	246,09	0	0	24	0	0	54,1	44,3	9,74	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,138	0	250,38	247,53	0	247,32	245,43	0	0	24	0	0	51,3	42,6	8,67	0,7	0,7	-
Итого:	66,221	0	7012,96	6922,37	0	6920,09	6859,93	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,221																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	206,532	18658,43	18388,46	0	18377,28	18207,33	0
23.03.2025	272,753	25671,39	25310,83	0	25297,37	25067,26	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:19:30