

#102925#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 53-55, Калининград

4113

5110

ВКТ-7

00159686

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,678	0,419	24,53	16,18	24,25	16,11	8,14	24	0	0	52,5	36,9	15,59	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	0,663	0,409	22,39	14,41	22,13	14,41	7,72	24	0	0	53,2	35,6	17,63	0,7	0,7	4
26.10.2024	0,742	0,496	22,61	13,07	22,33	13,07	9,26	24	0	0	53,9	35,2	18,68	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	0,75	0,544	20,22	9,72	19,97	9,72	10,25	24	0	0	53,8	33,2	20,51	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	0,642	0,467	16,58	7,88	16,34	7,88	8,46	24	0	0	54,7	31,8	22,92	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	0,607	0,434	16,13	7,88	15,92	7,88	8,04	24	0	0	53,7	31,4	22,24	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	0,617	0,457	18,33	8,64	18,11	8,64	9,47	24	0	0	48,6	30,6	17,96	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	0,608	0,364	20,75	13,88	20,47	13,78	6,69	24	0	0	53,7	35,8	17,93	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	0,671	0,369	27,35	20,36	26,96	20,14	6,82	22	2	1	54,8	40	14,78	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,696	0,36	31,26	24,34	30,79	24,1	6,69	24	0	0	54	40,1	13,9	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,719	0,393	31,79	24,26	31,35	24,02	7,33	24	0	0	53,4	39,8	13,7	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,783	0,46	33,1	23,99	32,63	23,75	8,88	24	0	0	53	39,8	13,18	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,721	0,395	31,24	23,63	30,81	23,39	7,42	24	0	0	53,4	39,5	13,9	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,693	0,447	26,43	17,13	26,1	16,98	9,12	24	0	0	51,7	38,6	13,08	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,734	0,378	30,72	23,6	30,24	23,36	6,88	24	0	0	55,5	40,3	15,22	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,755	0,389	30,99	23,73	30,51	23,49	7,02	24	0	0	56	40,6	15,34	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,78	0,429	32,11	24	31,63	23,76	7,87	24	0	0	54,9	40,2	14,74	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,798	0,464	33,04	23,79	32,56	23,55	9,01	24	0	0	53	39,2	13,72	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,783	0,415	31,51	23,78	31,03	23,54	7,49	24	0	0	55,6	40,1	15,59	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,762	0,387	31,3	24,02	30,82	23,78	7,04	24	0	0	56	40,5	15,52	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,791	0,432	32,24	24,09	31,76	23,85	7,91	24	0	0	55,2	40,2	14,94	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,701	0,347	30,84	24,1	30,37	23,86	6,51	24	0	0	54,1	39,5	14,59	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,718	0,373	31,24	24,03	30,77	23,79	6,98	24	0	0	53,8	39,4	14,36	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,805	0,463	32,78	23,88	32,31	23,64	8,67	24	0	0	53,7	39,4	14,31	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,837	0,511	33,89	23,58	33,43	23,34	10,09	24	0	0	52,1	38,6	13,41	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,762	0,42	31,84	23,68	31,4	23,44	7,96	24	0	0	53,4	39	14,37	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,713	0,383	31,89	23,95	31,46	23,71	7,75	24	0	0	51,5	38,3	13,2	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,675	0,392	27,41	19,95	27,03	19,76	7,27	24	0	0	53,6	39,3	14,39	0,7	0,7	-
21.11.2024	0,701	0,322	30,39	24,59	29,91	24,35	5,56	24	0	0	58	42,4	15,53	0,7	0,7	-
22.11.2024	0,762	0,419	29,93	22,12	29,46	21,88	7,58	24	0	0	56,1	40,6	15,49	0,7	0,7	-
23.11.2024	0,736	0,403	29,33	21,82	28,9	21,58	7,32	24	0	0	55,2	39,8	15,36	0,7	0,7	-
Итого:	22,403	0	874,16	624,08	861,75	618,55	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,403															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	1074,66	44037,46	34021,93	43340,55	33696,26
23.11.2024	1097,063	44911,62	34646,01	44202,3	34314,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2024 7:49:38