

#20578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мой Дом, ООО, УК
Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
2404
1415
SKM-01
31811
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2021	3,253	136,84	24	0	68,3	47,4	4
25.04.2021	3,376	143,12	24	0	68,4	47,8	3,7
26.04.2021	3,51	172,04	24	0	68,3	50,6	2,9
27.04.2021	3,394	154,87	24	0	68,3	49,1	4,1
28.04.2021	2,864	113,53	24	0	68,2	45,4	6,7
29.04.2021	2,553	88,28	24	0	68,2	43	9,3
30.04.2021	1,698	66,98	24	0	66,8	44,6	7
01.05.2021	0,992	37,37	24	0	66,9	44,6	7,3
02.05.2021	0,971	39,17	24	0	66,9	45,9	6,2
03.05.2021	1,031	40,98	24	0	66,6	45,3	5,8
04.05.2021	0,799	33,41	24	0	63,8	41,9	9,6
05.05.2021	0,995	38,77	24	0	66,7	44,9	10,4
06.05.2021	0,976	39,27	24	0	66,9	45,8	6,9
07.05.2021	1,014	39,3	24	0	66,8	44,9	6,9
08.05.2021	0,979	39,35	24	0	66,9	45,6	6,3
09.05.2021	0,988	39,34	24	0	66,8	45,5	11,1
10.05.2021	1,012	38,53	24	128	66,7	44,4	17,8
11.05.2021	0,876	36,27	24	0	66,7	46,3	19,7
12.05.2021	0,867	35,14	24	0	66,7	46	19,2
13.05.2021	0,824	34,7	24	0	66,7	46,8	9,9
14.05.2021	0,869	35,23	24	0	66,9	46,1	10,6
15.05.2021	0,873	37,04	24	0	66,9	46,6	10
16.05.2021	0,935	43,68	24	0	66,6	45,5	12,5
17.05.2021	0,848	34,89	24	0	66,8	46,6	14,5
18.05.2021	0,784	38,86	24	0	67,5	47,3	11,4
19.05.2021	0,802	35,08	24	0	66,9	47,4	10,4
20.05.2021	0,854	36,38	24	0	67	47	-
21.05.2021	0,873	35,67	24	0	67	46,3	14
22.05.2021	0,875	36,95	24	0	66,7	46,6	-
23.05.2021	0,969	38,52	24	0	66,9	45,7	-
Итого:	41,654	1739,56	720	0	0	0	0
Гкал	35,822						

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.04.2021	14042,533	536308,71	140352,22
23.05.2021	14084,187	538048,27	141072,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 13:03:08