

#20551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 85, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 6604
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
Заводской номер 16027098
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2023 | 2,649 | 0 | 56,164 | 50,505 | 0 | 55,18 | 49,785 | 0 | 24 | 0 | 62 | 55,5 | 0,55 | 0,42 | - |
| 25.02.2023 | 2,659 | 0 | 56,309 | 50,588 | 0 | 55,322 | 49,867 | 0 | 24 | 0 | 62 | 55,5 | 0,55 | 0,42 | - |
| 26.02.2023 | 3,067 | 0 | 57,71 | 50,277 | 0 | 56,696 | 49,56 | 0 | 24 | 0 | 62 | 55,4 | 0,54 | 0,41 | - |
| 27.02.2023 | 2,687 | 0 | 55,959 | 50,147 | 0 | 54,972 | 49,434 | 0 | 24 | 0 | 62 | 55,4 | 0,54 | 0,41 | - |
| 28.02.2023 | 2,622 | 0 | 55,25 | 49,703 | 0 | 54,281 | 48,997 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,3 | 0,54 | 0,42 | - |
| 01.03.2023 | 1,698 | 0 | 33,665 | 29,706 | 0 | 33,075 | 29,281 | 0 | 24 | 0 | 62 | 55,5 | 0,5 | 0,39 | - |
| 02.03.2023 | 2,88 | 0 | 57,01 | 50,29 | 0 | 56,011 | 49,573 | 0 | 14 | 10 | 62 | 55,5 | 0,54 | 0,41 | - |
| 03.03.2023 | 2,46 | 0 | 54,877 | 49,962 | 0 | 53,917 | 49,249 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,4 | 0,55 | 0,42 | - |
| 04.03.2023 | 2,741 | 0 | 56,104 | 50,041 | 0 | 55,122 | 49,328 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,4 | 0,55 | 0,42 | - |
| 05.03.2023 | 3,208 | 0 | 58,029 | 49,947 | 0 | 57,009 | 49,237 | 0 | 24 | 0 | 62 | 55,4 | 0,54 | 0,41 | - |
| 06.03.2023 | 2,66 | 0 | 55,434 | 49,725 | 0 | 54,461 | 49,02 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,3 | 0,55 | 0,42 | - |
| 07.03.2023 | 2,475 | 0 | 54,58 | 49,694 | 0 | 53,624 | 48,991 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,3 | 0,55 | 0,42 | - |
| 08.03.2023 | 2,813 | 0 | 55,304 | 48,967 | 0 | 54,335 | 48,276 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,2 | 0,54 | 0,42 | - |
| 09.03.2023 | 1,863 | 0 | 34,436 | 31,11 | 0 | 33,856 | 30,711 | 0 | 24 | 0 | 60 | 51,3 | 0,44 | 0,35 | - |
| 10.03.2023 | 2,725 | 0 | 53,554 | 47,713 | 0 | 52,616 | 47,047 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,9 | 0,54 | 0,42 | - |
| 11.03.2023 | 2,775 | 0 | 54,245 | 48,109 | 0 | 53,294 | 47,435 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55 | 0,54 | 0,42 | - |
| 12.03.2023 | 3,218 | 0 | 56,144 | 48,108 | 0 | 55,157 | 47,432 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55 | 0,53 | 0,41 | - |
| 13.03.2023 | 2,83 | 0 | 54,365 | 47,986 | 0 | 53,41 | 47,31 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55 | 0,54 | 0,41 | - |
| 14.03.2023 | 2,732 | 0 | 54,548 | 48,459 | 0 | 53,595 | 47,776 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,2 | 0,54 | 0,43 | - |
| 15.03.2023 | 2,535 | 0 | 52,81 | 47,535 | 0 | 51,884 | 46,866 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,1 | 0,54 | 0,45 | - |
| 16.03.2023 | 2,772 | 0 | 53,604 | 47,314 | 0 | 52,665 | 46,65 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,1 | 0,54 | 0,45 | - |
| 17.03.2023 | 2,53 | 0 | 52,36 | 47,162 | 0 | 51,441 | 46,502 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55 | 0,54 | 0,47 | - |
| 18.03.2023 | 2,743 | 0 | 53,967 | 47,797 | 0 | 53,022 | 47,123 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,2 | 0,54 | 0,47 | - |
| 19.03.2023 | 2,751 | 0 | 53,99 | 47,685 | 0 | 53,041 | 47,011 | 0 | 24 | 0 | 62 | 55,3 | 0,53 | 0,51 | - |
| 20.03.2023 | 2,483 | 0 | 51,97 | 46,755 | 0 | 51,059 | 46,094 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,2 | 0,54 | 0,47 | - |
| 21.03.2023 | 2,556 | 0 | 52,266 | 46,757 | 0 | 51,347 | 46,097 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,2 | 0,54 | 0,48 | - |
| 22.03.2023 | 2,564 | 0 | 52,377 | 46,842 | 0 | 51,458 | 46,183 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,2 | 0,54 | 0,46 | - |
| 23.03.2023 | 2,418 | 0 | 51,994 | 47,012 | 0 | 51,082 | 46,347 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,3 | 0,54 | 0,47 | - |
| Итого: | 74,114 | 0 | 1489,025 | 1325,896 | 0 | 1462,932 | 1307,182 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 17,702 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 662

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.02.2023 | 2564,037 | 53875,206 | 48290,789 | 0 | 52913,559 | 47590,358 | 0 | 22485 | 234 |
| 23.03.2023 | 2638,15 | 55364,23 | 49616,684 | 0 | 54376,49 | 48897,54 | 0 | 23147 | 244 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 12:37:57