

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 15/03/24г.-22/04/24г.

Абонент: Карамзина 37

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 16027140, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xE862

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
15.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	14	*
16.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
17.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
18.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
19.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
20.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
21.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
22.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
23.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
24.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
25.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
26.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
27.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
28.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
29.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
30.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
31.03.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
01.04.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
02.04.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
03.04.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
04.04.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
05.04.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
06.04.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
07.04.24 23	---	---	---	0.37 <	0.31 <	---	---	---	0	24	*
08.04.24 23	49.14 >	40.76 >	8.38	0.40 <	0.37 <	45.370 !	44.861 !	1.574	12	12	*
09.04.24 23	49.15	41.34	7.81	0.41	0.41	90.211	89.199	2.915	24	0	
10.04.24 23	48.92	40.93	7.99 <	0.33	0.33	37.254 <	36.840 <	1.231	24	0	*
11.04.24 23	22.90	22.14	0.76	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.04.24 23	21.79	21.70	0.09	0.25	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.04.24 23	22.15	21.31	0.84	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.04.24 23	21.69	21.12	0.57	0.25	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.04.24 23	20.49	20.71	-0.22	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.04.24 23	20.58	20.21	0.37	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.04.24 23	19.97	19.86	0.11	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.04.24 23	49.14	37.77	11.37	0.29	0.29	58.834	58.164	2.768	24	0	
19.04.24 23	52.44	40.99	11.45	0.36	0.35	91.517	90.346	4.328	24	0	
20.04.24 23	55.47	42.92	12.55	0.41	0.41	91.413	90.109	4.734	24	0	
21.04.24 23	56.30	43.50	12.80	0.41	0.41	91.560	90.215	4.835	24	0	
22.04.24 23	58.05	44.61	13.44	0.41	0.40	91.616	90.189	5.073	24	0	
Итого/Средн	53.06	41.94	11.12	0.35	0.31	597.774	589.923	27.458	348	578	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч

Условные обозначения:
(<) параметр < min

15.03.24 09	0.000	0.000	0.000	0	0
22.04.24 23	597.774	589.923	27.458	348	578
Итого	597.774	589.923	27.458	348	578

(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

