

#24154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 27-37, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4941
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170021
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	1,132	0,681	51,42	40,05	0	50,5	39,57	10,93	24	0	0	62,1	50,7	11,41	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	1,151	0,704	51,38	39,6	0	50,47	39,12	11,35	24	0	0	62,1	50,7	11,43	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	1,1	0,653	50,7	39,8	0	49,81	39,32	10,49	24	0	0	62,1	50,8	11,35	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,127	0,682	50,96	39,58	0	50,05	39,1	10,95	24	0	0	62,2	50,7	11,44	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,147	0,701	51,11	39,44	0	50,19	38,96	11,23	24	0	0	62,2	50,7	11,49	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,136	0,692	51,03	39,49	0	50,12	39,01	11,11	24	0	0	62,1	50,7	11,45	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,158	0,713	51,29	39,43	0	50,4	38,95	11,45	24	0	0	62,1	50,6	11,51	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,103	0,675	50,04	38,83	0	49,18	38,37	10,81	24	0	0	62,1	50,9	11,21	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,141	0,692	53,29	41,72	0	52,34	41,24	11,1	24	0	0	62,2	51,2	11,01	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,287	0,845	54,69	40,6	0	53,73	40,12	13,61	24	0	0	62,2	51,2	10,98	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,149	0,709	52,88	41,09	0	51,96	40,61	11,35	24	0	0	62,2	51,2	10,95	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,178	0,728	53,15	41,02	0	52,23	40,54	11,69	24	0	0	62,2	51,1	11,04	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,192	0,745	53,54	41,14	0	52,6	40,66	11,94	24	0	0	62,2	51,2	11,04	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,25	0,801	54,18	40,89	0	53,26	40,41	12,85	24	0	0	62,2	51	11,14	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	1,244	0,797	54,28	41,06	0	53,33	40,58	12,75	24	0	0	62,2	51	11,15	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	1,257	0,8	54,21	40,85	0	53,25	40,37	12,88	24	0	0	62,2	50,9	11,29	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	1,224	0,768	53,65	40,86	0	52,72	40,38	12,34	24	0	0	62,2	50,8	11,34	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,23	0,774	53,57	40,67	0	52,63	40,19	12,44	24	0	0	62,2	50,8	11,32	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,265	0,813	54,08	40,5	0	53,11	40,02	13,09	24	0	0	62,1	50,8	11,36	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,302	0,852	54,34	40,15	0	53,4	39,67	13,73	24	0	0	62,2	50,9	11,27	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,341	0,9	54,65	39,73	0	53,7	39,25	14,45	24	0	0	62,2	50,9	11,25	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,252	0,815	53,5	39,95	0	52,56	39,47	13,09	24	0	0	62,2	51,1	11,09	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,194	0,752	52,83	40,28	0	51,91	39,8	12,11	24	0	0	62,2	51	11,11	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,27	0,83	53,63	39,83	0	52,69	39,35	13,34	24	0	0	62,2	51	11,16	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,152	0,707	52,09	40,26	0	51,17	39,78	11,39	24	0	0	62,2	51	11,13	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,211	0,777	52,65	39,74	0	51,73	39,26	12,47	24	0	0	62,2	51	11,17	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,256	0,824	53,2	39,52	0	52,28	39,04	13,24	24	0	0	62,2	51,1	11,07	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,219	0,793	52,68	39,53	0	51,76	39,05	12,71	24	0	0	62,2	51,3	10,94	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,174	0,754	52	39,48	0	51,08	39	12,08	24	0	0	62,2	51,3	10,85	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,028	0,657	49,87	38,14	0	49,07	37,71	11,36	24	0	0	58,4	48,8	9,65	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,128	0,706	50,95	39,18	0	50,03	38,7	11,33	24	0	0	62,2	51,2	10,97	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,218	0,79	52,09	38,98	0	51,17	38,5	12,67	24	0	0	62,2	51	11,15	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,263	0,832	52,62	38,8	0	51,7	38,32	13,38	24	0	0	62,2	50,9	11,29	0,7	0,7	-
Итого:	39,479	0	1736,55	1320,19	0	1706,13	1304,42	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,479																

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2021	145,524	6085,87	4552,98	0	5979,82	4500,8
23.04.2021	185,003	7822,42	5873,17	0	7685,95	5805,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 21:16:49