

#19658#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Мира 6, поселок Чкаловск, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 6707
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024851
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2023 | 3,405 | 0 | 44,943 | 0 | 0 | 44,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 46,7 | 0,44 | 0,44 | - |
| 25.04.2023 | 3,591 | 0 | 43,306 | 0 | 0 | 42,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 44,4 | 0,43 | 0,44 | - |
| 26.04.2023 | 3,667 | 0 | 41,794 | 0 | 0 | 41,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 43,1 | 0,43 | 0,44 | - |
| 27.04.2023 | 3,445 | 0 | 41,815 | 0 | 0 | 41,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 44,3 | 0,43 | 0,44 | - |
| 28.04.2023 | 3,62 | 0 | 41,548 | 0 | 0 | 40,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 43,3 | 0,43 | 0,44 | - |
| 29.04.2023 | 3,786 | 0 | 42,501 | 0 | 0 | 41,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 42,8 | 0,43 | 0,43 | - |
| 30.04.2023 | 3,631 | 0 | 42,476 | 0 | 0 | 41,672 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 43,7 | 0,42 | 0,43 | - |
| 01.05.2023 | 3,779 | 0 | 42,287 | 0 | 0 | 41,481 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 42,9 | 0,42 | 0,43 | - |
| 02.05.2023 | 3,558 | 0 | 43,036 | 0 | 0 | 42,215 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 44,6 | 0,43 | 0,43 | - |
| 03.05.2023 | 3,802 | 0 | 42,623 | 0 | 0 | 41,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 42,8 | 0,42 | 0,43 | - |
| 04.05.2023 | 3,624 | 0 | 44,357 | 0 | 0 | 43,503 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 45,1 | 0,43 | 0,43 | - |
| 05.05.2023 | 3,773 | 0 | 44,403 | 0 | 0 | 43,543 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 44,5 | 0,42 | 0,43 | - |
| 06.05.2023 | 3,771 | 0 | 43,689 | 0 | 0 | 42,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 44 | 0,42 | 0,43 | - |
| 07.05.2023 | 3,809 | 0 | 44,178 | 0 | 0 | 43,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 43,9 | 0,42 | 0,43 | - |
| 08.05.2023 | 3,744 | 0 | 44,65 | 0 | 0 | 43,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 44,7 | 0,43 | 0,43 | - |
| 09.05.2023 | 3,555 | 0 | 45,331 | 0 | 0 | 44,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 46,4 | 0,43 | 0,42 | - |
| 10.05.2023 | 3,715 | 0 | 45,208 | 0 | 0 | 44,329 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 45,3 | 0,43 | 0,43 | - |
| 11.05.2023 | 3,835 | 0 | 45,276 | 0 | 0 | 44,403 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 44,5 | 0,43 | 0,43 | - |
| 12.05.2023 | 3,564 | 0 | 46,612 | 0 | 0 | 45,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 47 | 0,43 | 0,42 | - |
| 13.05.2023 | 3,714 | 0 | 47,564 | 0 | 0 | 46,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 47 | 0,43 | 0,42 | - |
| 14.05.2023 | 3,809 | 0 | 46,645 | 0 | 0 | 45,729 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 45,7 | 0,43 | 0,42 | - |
| 15.05.2023 | 3,515 | 0 | 45,812 | 0 | 0 | 44,929 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 46,3 | 0,43 | 0,43 | - |
| 16.05.2023 | 3,551 | 0 | 45,68 | 0 | 0 | 44,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 46,4 | 0,43 | 0,43 | - |
| 17.05.2023 | 3,582 | 0 | 45,109 | 0 | 0 | 44,229 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 46,1 | 0,43 | 0,43 | - |
| 18.05.2023 | 3,585 | 0 | 44,123 | 0 | 0 | 43,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 45,3 | 0,43 | 0,43 | - |
| 19.05.2023 | 3,606 | 0 | 43,81 | 0 | 0 | 42,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 44,6 | 0,43 | 0,43 | - |
| 20.05.2023 | 3,724 | 0 | 44,688 | 0 | 0 | 43,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 45,2 | 0,43 | 0,43 | - |
| 21.05.2023 | 3,727 | 0 | 44,755 | 0 | 0 | 43,874 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 45,5 | 0,43 | 0,43 | - |
| 22.05.2023 | 3,508 | 0 | 45,079 | 0 | 0 | 44,192 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 46,8 | 0,43 | 0,43 | - |
| 23.05.2023 | 3,572 | 0 | 46,329 | 0 | 0 | 45,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 46,9 | 0,43 | 0,43 | - |
| Итого: | 109,567 | 0 | 1329,627 | 0 | 0 | 1303,959 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,17 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.04.2023 | 2381,02 | 25390,206 | 0 | 0 | 24822,394 | 0 | 0 | 5767 | 6 |
| 23.05.2023 | 2490,587 | 26719,831 | 0 | 0 | 26126,351 | 0 | 0 | 6487 | 6 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:52:59