

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент:шевцово 41 Договор N:000000000  
Адрес: ЖКР Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
M сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч  
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж
23.04.24 23	61.86	54.23	7.62	0.45	0.45	53.209	46.636	52.274	46.001	6.273	5.00	0.10	2.964
24.04.24 23	61.87	54.22	7.65	0.45	0.45	53.039	46.065	52.109	45.439	6.670	5.00	0.10	3.046
25.04.24 23	61.86	54.30	7.56	0.45	0.45	52.665	46.294	51.738	45.663	6.075	5.00	0.10	2.894
26.04.24 23	61.87	54.40	7.47	0.46	0.45	51.975	46.678	51.064	46.039	5.024	5.00	0.10	2.638
27.04.24 23	61.88	54.47	7.41	0.46	0.45	52.209	46.486	51.293	45.848	5.445	5.00	0.10	2.721
28.04.24 23	61.89	54.61	7.28	0.46	0.45	53.732	46.412	52.788	45.771	7.017	5.00	0.10	3.069
29.04.24 23	61.90	54.48	7.42	0.46	0.45	52.991	47.047	52.061	46.399	5.662	5.00	0.10	2.792
30.04.24 23	61.91	54.77	7.14	0.46	0.45	52.752	47.004	51.825	46.351	5.473	5.00	0.10	2.691
01.05.24 23	61.91	54.85	7.06	0.47	0.46	53.094	47.050	52.161	46.398	5.763	5.00	0.10	2.747
02.05.24 23	60.40	53.69	6.71	0.45	0.44	54.259	47.582	53.349	46.945	6.403	5.00	0.10	2.806
03.05.24 23	62.04	56.01	6.02	0.47	0.45	65.126	59.513	63.982	58.649	5.333	5.00	0.10	2.756
04.05.24 23	62.15	57.03	5.12	0.49	0.44	79.927	73.246	78.513	72.143	6.369	5.00	0.10	3.075
05.05.24 23	62.14	57.01	5.13	0.49	0.44	79.552	73.660	78.144	72.553	5.592	5.00	0.10	2.901
06.05.24 23	62.13	56.93	5.20	0.48	0.44	79.189	73.622	77.790	72.522	5.268	5.00	0.10	2.845
07.05.24 23	62.13	56.78	5.35	0.47	0.43	80.025	73.657	78.610	72.557	6.052	5.00	0.10	3.077
08.05.24 23	62.12	56.69	5.44	0.47	0.43	81.265	73.996	79.830	72.893	6.936	5.00	0.10	3.322
09.05.24 23	62.12	56.59	5.54	0.47	0.43	79.551	73.637	78.148	72.549	5.599	5.00	0.10	3.025
10.05.24 23	62.12	56.54	5.58	0.47	0.43	78.923	73.418	77.529	72.330	5.199	5.00	0.10	2.936
11.05.24 23	62.12	56.45	5.67	0.47	0.43	79.626	73.082	78.222	72.006	6.216	5.00	0.10	3.199
12.05.24 23	62.12	56.40	5.72	0.47	0.43	79.804	72.578	78.392	71.510	6.882	5.00	0.10	3.364
13.05.24 23	62.12	56.41	5.71	0.47	0.43	79.634	72.664	78.226	71.594	6.632	5.00	0.10	3.302
14.05.24 23	62.11	56.47	5.64	0.48	0.43	78.319	72.878	76.937	71.806	5.131	5.00	0.10	2.927
15.05.24 23	62.11	56.50	5.61	0.48	0.43	78.585	72.839	77.199	71.758	5.441	5.00	0.10	2.991
16.05.24 23	62.12	56.56	5.56	0.47	0.43	80.224	72.944	78.808	71.864	6.944	5.00	0.10	3.338
17.05.24 23	62.12	56.61	5.51	0.48	0.43	78.844	73.162	77.450	72.080	5.371	5.00	0.10	2.952
18.05.24 23	62.13	56.69	5.44	0.48	0.44	78.872	73.168	77.479	72.079	5.400	5.00	0.10	2.938
19.05.24 23	62.14	56.79	5.34	0.49	0.44	80.049	73.196	78.633	72.103	6.530	5.00	0.10	3.180
20.05.24 23	62.13	56.87	5.26	0.49	0.44	80.210	73.829	78.797	72.725	6.072	5.00	0.10	3.059
21.05.24 23	62.13	56.94	5.18	0.49	0.43	80.281	74.740	78.862	73.618	5.243	5.00	0.10	2.857
22.05.24 23	62.09	56.71	5.38	0.49	0.44	76.143	70.287	74.801	69.241	5.561	5.00	0.10	2.895
23.05.24 23	63.61	57.94	5.68	0.51	0.44	75.976	69.514	74.576	68.436	6.140	5.00	0.10	3.140
Итого/Средн	62.08	56.17	5.91	0.47	0.44	2180.050	1986.885	2141.590	1957.874	183.715	5.00	0.10	92.446

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	95326.624	86744.182	93668.718	85517.496	8151.222	4214.144	31257	959
23.05.24 23	97506.674	88731.067	95810.307	87475.370	8334.938	4306.591	32001	959
Итого	2180.050	1986.885	2141.590	1957.874	183.715	92.446	744	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

