

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент:шевцово 41
Адрес: ЖКМР
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.Н 001
Договорные расходы:
М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут
тхв: не исп.

Договор N:000000000
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

Серийный номер 16027168, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x8F32

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	53.57	42.37	11.20	0.42	0.41	151.830	149.803	7.023	24	0	
24.04.24 23	50.10	40.32	9.79	0.42	0.41	150.788	149.025	6.103	24	0	
25.04.24 23	49.01	39.80	9.22	0.42	0.41	150.666	148.987	5.748	24	0	
26.04.24 23	48.08	39.45	8.64	0.42	0.41	150.966	149.346	5.399	24	0	
27.04.24 23	45.63	38.07	7.56	0.42	0.41	150.559	149.113	4.719	24	0	
28.04.24 23	45.53	38.31	7.22	0.42	0.41	148.911	147.484	4.457	24	0	
29.04.24 23	45.52	38.62	6.90	0.43	0.41	149.943	148.519	4.292	24	0	
30.04.24 23	45.52	38.80	6.72	0.43	0.41	150.299	148.870	4.187	24	0	
01.05.24 23	45.52	39.21	6.32	0.43	0.41	150.964	149.520	3.953	24	0	
02.05.24 23	44.86	38.72	6.14	0.17	0.19	57.241	56.710	1.458	24	0	
03.05.24 23	23.50	25.91	-2.41	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.05.24 23	22.57	24.54	-1.98	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.05.24 23	22.23	23.52	-1.29	0.00	0.08	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.05.24 23	21.81	23.04	-1.22	0.00	0.06	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.05.24 23	19.78	21.82	-2.04	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.05.24 23	18.63	20.75	-2.12	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.05.24 23	18.63	20.37	-1.75	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.05.24 23	18.80	20.50	-1.69	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.05.24 23	18.10	20.00	-1.90	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.05.24 23	17.91	19.62	-1.71	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.05.24 23	18.36	19.81	-1.45	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.05.24 23	18.80	20.28	-1.48	0.00	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.05.24 23	19.35	20.73	-1.38	0.00	0.04	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.05.24 23	19.54	20.91	-1.38	0.00	0.04	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.05.24 23	19.80	21.15	-1.34	0.00	0.04	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.05.24 23	20.27	21.48	-1.22	0.00	0.04	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.05.24 23	20.85	21.95	-1.10	0.00	0.04	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.05.24 23	21.22	22.37	-1.15	0.00	0.04	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.05.24 23	21.28	22.36	-1.08	0.00	0.04	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.05.24 23	21.41	22.16	-0.76	0.00	0.03	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.05.24 23	21.64	21.83	-0.20	0.00	0.01	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	47.51	39.41	8.09	0.13	0.15	1412.166	1397.378	47.338	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	124069.569	122436.706	5314.658	31257	959
23.05.24 23	125481.735	123834.083	5361.996	32001	959
Итого	1412.166	1397.378	47.338	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайтом