

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: Южный Б 17-23

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут M ГВС = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 15025653, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хСА1В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	23.27	23.31	-0.04	0.26	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.05.24 23	23.24	23.64	-0.40	0.25	0.25	0.014	0.014	0.000	24	0	
25.05.24 23	23.61	23.88	-0.27	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.05.24 23	23.67	24.07	-0.40	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.05.24 23	23.75	24.22	-0.47	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.05.24 23	24.15	24.44	-0.30	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.05.24 23	24.13	24.81	-0.68	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.05.24 23	23.98	24.73	-0.75	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
31.05.24 23	23.87	24.52	-0.65	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.06.24 23	24.12	24.54	-0.42	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.06.24 23	24.11	24.56	-0.45	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
03.06.24 23	23.94	24.44	-0.50	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.06.24 23	23.59	24.21	-0.62	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.06.24 23	23.49	23.95	-0.46	0.22	0.22	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.06.24 23	22.90	22.80	0.10	0.15	0.14	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.06.24 23	22.25	21.97	0.28	0.11	0.10	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.06.24 23	21.17	21.24	-0.07	0.08	0.08	0.002 <	0.002 <	0.000	24	0 *	
09.06.24 23	20.98	20.42	0.56	0.06	0.06	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.06.24 23	20.64	20.28	0.36	0.05	0.05	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.06.24 23	20.75	20.41	0.34	0.17	0.17	0.058 <	0.057 <	0.000	24	0 *	
12.06.24 23	19.86	19.58	0.28	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.06.24 23	19.95	19.67	0.27	0.18	0.17	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.06.24 23	19.63	19.22	0.41	0.16	0.15	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.06.24 23	19.66	19.11	0.56	0.14	0.14	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.06.24 23	19.81	19.42	0.39	0.13	0.13	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.06.24 23	19.89	19.64	0.25	0.13	0.13	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.06.24 23	19.99	20.24	-0.25 <	0.16	0.16	0.273 <	0.272 <	0.000	24	0 *	
19.06.24 23	20.42	20.51	-0.09	0.26	0.26	0.004 <	0.004 <	0.000	24	0 *	
20.06.24 23	21.04	20.61	0.42	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.06.24 23	21.35	20.88	0.48 <	0.26	0.26	0.000 !	0.000 !	0.000	23	1 *	
22.06.24 23	21.74	21.55	0.19	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.06.24 23	21.73	21.80	-0.08	0.26	0.26	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	20.25	20.41	-0.15	0.20	0.20	0.350	0.350	0.000	767	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	163890.574	161649.957	5764.189	31700	740
23.06.24 23	163890.924	161650.307	5764.189	32467	741
Итого	0.350	0.350	0.000	767	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

