

#121670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 34-40, Калининград

4113

4963

ВКТ-7

00169921

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,882	0,4	54,23	46,45	53,31	45,8	7,51	24	0	0	62	52,9	9,08	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,887	0,403	52,85	44,76	51,89	44,21	7,68	24	0	0	61,9	52,7	9,28	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,875	0,402	52,75	44,92	51,85	44,31	7,54	24	0	0	62	52,8	9,2	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,862	0,391	55,27	47,71	54,31	47,02	7,29	24	0	0	62	53,2	8,71	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,888	0,414	51,93	43,66	51	43,15	7,85	24	0	0	61,9	52,6	9,29	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,913	0,436	50,56	41,82	49,66	41,33	8,33	24	0	0	61,9	52,3	9,63	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,932	0,451	53,79	44,87	52,82	44,32	8,5	24	0	0	62	52,8	9,17	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,89	0,415	52,67	44,48	51,75	43,93	7,82	24	0	0	62	52,7	9,22	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,833	0,356	56,09	49,14	55,1	48,42	6,68	24	0	0	62	53,4	8,65	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,924	0,445	55,15	46,39	54,17	45,78	8,39	24	0	0	62	53,1	8,84	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,814	0,358	49,8	42,64	48,9	42,15	6,75	24	0	0	61,9	52,5	9,4	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,816	0,366	50,34	43,03	49,41	42,5	6,91	24	0	0	61,9	52,7	9,17	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,845	0,39	52,84	45,24	51,93	44,64	7,29	24	0	0	62	53,1	8,86	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,961	0,494	55,78	46,19	54,8	45,56	9,24	24	0	0	62	53,4	8,54	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,772	0,329	50,44	43,88	49,53	43,32	6,21	24	0	0	62	53	8,94	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,766	0,322	47,69	41,23	46,88	40,75	6,13	24	0	0	61,9	52,5	9,43	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,895	0,437	56,61	48,25	55,62	47,53	8,09	24	0	0	62	53,6	8,32	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,759	0,305	51,54	45,36	50,58	44,81	5,77	24	0	0	61,9	53	8,93	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,803	0,345	49,93	42,96	49,03	42,48	6,55	24	0	0	61,9	52,6	9,31	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,883	0,416	51,04	42,75	50,14	42,27	7,87	24	0	0	61,9	52,6	9,36	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,929	0,454	50,14	41,08	49,27	40,6	8,67	24	0	0	62	52,3	9,63	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,868	0,397	51,87	44,01	50,96	43,49	7,47	24	0	0	61,9	52,7	9,26	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,806	0,339	49,24	42,33	48,34	41,85	6,49	24	0	0	61,9	52,3	9,63	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,827	0,364	51,23	44,06	50,32	43,52	6,8	24	0	0	62	52,7	9,3	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,793	0,339	48,17	41,37	47,34	40,89	6,45	24	0	0	61,9	52,3	9,63	0,7	0,7	-
21.03.2025	0,831	0,377	53,04	45,75	52,11	45,09	7,02	24	0	0	62	53,1	8,83	0,7	0,7	-
22.03.2025	0,831	0,376	50,42	42,93	49,5	42,39	7,11	24	0	0	61,9	52,7	9,23	0,7	0,7	-
23.03.2025	0,902	0,444	50,61	41,76	49,71	41,28	8,43	24	0	0	61,6	52,4	9,24	0,7	0,7	-
Итого:	23,987	0	1456,02	1239,02	1430,23	1223,39	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,987															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	70,281	4241,09	3625,31	4166,55	3581,2
23.03.2025	94,268	5697,11	4864,33	5596,78	4804,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 11:49:50