

#116876#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 13-15, Калининград
4342
6773
ТВ7 (АСЦП)
15025651
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|---------|------------|----------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2025 | 3,796 | 0 | 40,02 | 30,381 | 0 | 39,31 | 30,033 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,8 | 0,46 | 0,44 | - |
| 25.01.2025 | 3,437 | 0 | 38,41 | 30,399 | 0 | 37,728 | 30,052 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,5 | 0,46 | 0,44 | - |
| 26.01.2025 | 3,859 | 0 | 40,202 | 30,296 | 0 | 39,49 | 29,948 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 49,8 | 0,46 | 0,44 | - |
| 27.01.2025 | 3,777 | 0 | 39,745 | 30,088 | 0 | 39,037 | 29,741 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 49,9 | 0,46 | 0,44 | - |
| 28.01.2025 | 3,487 | 0 | 38,548 | 30,118 | 0 | 37,865 | 29,772 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 49,9 | 0,46 | 0,44 | - |
| 29.01.2025 | 3,289 | 0 | 37,381 | 29,777 | 0 | 36,716 | 29,435 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,7 | 0,46 | 0,44 | - |
| 30.01.2025 | 3,541 | 0 | 38,106 | 29,324 | 0 | 37,431 | 28,987 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,7 | 0,46 | 0,44 | - |
| 31.01.2025 | 3,487 | 0 | 37,737 | 29,183 | 0 | 37,067 | 28,849 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,7 | 0,46 | 0,44 | - |
| 01.02.2025 | 3,68 | 0 | 38,519 | 29,107 | 0 | 37,836 | 28,773 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,7 | 0,46 | 0,44 | - |
| 02.02.2025 | 3,673 | 0 | 38,429 | 29,164 | 0 | 37,749 | 28,834 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,5 | 0,46 | 0,44 | - |
| 03.02.2025 | 3,45 | 0 | 37,356 | 29,071 | 0 | 36,696 | 28,743 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,4 | 0,46 | 0,44 | - |
| 04.02.2025 | 3,524 | 0 | 37,623 | 29,03 | 0 | 36,956 | 28,702 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,4 | 0,45 | 0,44 | - |
| 05.02.2025 | 3,528 | 0 | 37,514 | 28,879 | 0 | 36,848 | 28,554 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,3 | 0,45 | 0,44 | - |
| 06.02.2025 | 3,274 | 0 | 35,94 | 28,344 | 0 | 35,303 | 28,027 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,1 | 0,45 | 0,44 | - |
| 07.02.2025 | 3,408 | 0 | 36,42 | 28,288 | 0 | 35,776 | 27,972 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49 | 0,45 | 0,44 | - |
| 08.02.2025 | 3,526 | 0 | 36,827 | 28,148 | 0 | 36,176 | 27,833 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49 | 0,45 | 0,44 | - |
| 09.02.2025 | 4,051 | 0 | 39,194 | 28,102 | 0 | 38,499 | 27,783 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,5 | 0,45 | 0,44 | - |
| 10.02.2025 | 3,345 | 0 | 36,129 | 28,226 | 0 | 35,491 | 27,913 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49 | 0,44 | 0,44 | - |
| 11.02.2025 | 3,498 | 0 | 36,606 | 28,07 | 0 | 35,96 | 27,759 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,9 | 0,45 | 0,44 | - |
| 12.02.2025 | 3,581 | 0 | 36,81 | 27,951 | 0 | 36,16 | 27,642 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,8 | 0,46 | 0,44 | - |
| 13.02.2025 | 3,59 | 0 | 36,796 | 27,874 | 0 | 36,144 | 27,564 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 48,9 | 0,45 | 0,44 | - |
| 14.02.2025 | 3,258 | 0 | 35,331 | 27,827 | 0 | 34,706 | 27,52 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,8 | 0,45 | 0,44 | - |
| 15.02.2025 | 3,607 | 0 | 36,577 | 27,569 | 0 | 35,932 | 27,266 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 48,7 | 0,46 | 0,44 | - |
| 16.02.2025 | 4,137 | 0 | 38,886 | 27,494 | 0 | 38,196 | 27,186 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49 | 0,45 | 0,44 | - |
| 17.02.2025 | 3,656 | 0 | 36,85 | 27,517 | 0 | 36,2 | 27,211 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,9 | 0,45 | 0,44 | - |
| 18.02.2025 | 3,31 | 0 | 35,246 | 27,389 | 0 | 34,625 | 27,086 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,8 | 0,45 | 0,44 | - |
| 19.02.2025 | 3,335 | 0 | 35,259 | 27,323 | 0 | 34,636 | 27,023 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,8 | 0,45 | 0,44 | - |
| 20.02.2025 | 3,43 | 0 | 35,705 | 27,321 | 0 | 35,075 | 27,019 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,9 | 0,47 | 0,44 | - |
| 21.02.2025 | 3,622 | 0 | 36,28 | 27,041 | 0 | 35,639 | 26,742 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,8 | 0,44 | 0,44 | - |
| 22.02.2025 | 3,577 | 0 | 36,254 | 27,11 | 0 | 35,612 | 26,808 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49,1 | 0,46 | 0,44 | - |
| 23.02.2025 | 3,643 | 0 | 36,295 | 26,868 | 0 | 35,652 | 26,571 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 49 | 0,45 | 0,44 | - |
| Итого: | 110,376 | 0 | 1156,995 | 883,279 | 0 | 1136,511 | 873,348 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,363 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2025 | 346,881 | 3708,499 | 2875,668 | 0 | 3642,81 | 2843,459 | 0 | 2436 | 506 |
| 23.02.2025 | 457,256 | 4865,495 | 3758,948 | 0 | 4779,32 | 3716,809 | 0 | 3180 | 506 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 7:40:18