

#144857#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 12.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Недвижимость Лэнд, ООО
Челнокова 18Б, Калининград
4548

Заводской номер счётчика 19087029	Показания прибора, ГДж 12.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1863,096	1850,809	12.287	2.935

Подпись исполнителя



04 13.08.25 год



#144856#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 12.08.2025.

Номер абонента 4548
Порядковый номер 8735
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19087029
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,529	0	5,091	0	0	4,986	0	0	24	0	67,6	42,3	0,33	0,23
22.07.2025	-	0,591	0	5,523	0	0	5,407	0	0	24	0	67,9	41,8	0,33	0,23
23.07.2025	-	0,528	0	5,081	0	0	4,976	0	0	24	0	67,7	42,4	0,33	0,23
24.07.2025	-	0,477	0	4,715	0	0	4,618	0	0	24	0	67,4	42,7	0,33	0,23
25.07.2025	-	0,536	0	5,028	0	0	4,922	0	0	24	0	68,1	42,1	0,33	0,22
26.07.2025	-	0,466	0	4,695	0	0	4,599	0	0	24	0	67,2	43	0,33	0,22
27.07.2025	-	0,515	0	4,975	0	0	4,871	0	0	24	0	67,7	42,4	0,33	0,22
28.07.2025	-	0,504	0	4,981	0	0	4,879	0	0	24	0	67,4	42,7	0,33	0,23
29.07.2025	-	0,508	0	5,01	0	0	4,907	0	0	24	0	67,3	42,6	0,33	0,23
30.07.2025	-	0,555	0	5,37	0	0	5,259	0	0	24	0	67,4	42,3	0,33	0,23
31.07.2025	-	0,546	0	5,244	0	0	5,134	0	0	24	0	67,7	42,3	0,33	0,23
01.08.2025	-	0,607	0	5,716	0	0	5,597	0	0	24	0	67,7	41,8	0,33	0,23
02.08.2025	-	0,512	0	5,034	0	0	4,93	0	0	24	0	67,2	42,5	0,33	0,23
03.08.2025	-	0,447	0	4,653	0	0	4,559	0	0	24	0	66,5	43,1	0,33	0,23
04.08.2025	-	0,564	0	5,371	0	0	5,259	0	0	24	0	67,8	42,2	0,32	0,23
05.08.2025	-	0,533	0	5,193	0	0	5,085	0	0	24	0	67,4	42,4	0,33	0,23
06.08.2025	-	0,586	0	5,584	0	0	5,468	0	0	24	0	67,5	42	0,33	0,23
07.08.2025	-	0,594	0	5,517	0	0,001	5,402	0	0,001	24	0	68,1	41,8	0,33	0,23
08.08.2025	-	0,554	0	5,299	0	0	5,189	0	0	24	0	67,5	42,1	0,33	0,23
09.08.2025	-	0,486	0	4,8	0	0	4,702	0	0	24	0	67,2	42,6	0,33	0,23
10.08.2025	-	0,478	0	4,787	0	0	4,69	0	0	24	0	67	42,7	0,33	0,23
11.08.2025	-	0,612	0	5,932	0	0	5,812	0	0	24	0	66,9	41,7	0,36	0,28
12.08.2025	-	0,559	0	5,551	0	0	5,441	0	0	24	0	66,2	41,7	0,36	0,3
Итого:	-	12,287	0	119,15	0	0,001	116,692	0	0,001	552	0	67,41	42,31	0,33	0,23

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1850,809	14126,028	0	0,98	13788,685	0	0,973	16375	148
12.08.2025	1863,096	14245,178	0	0,981	13905,376	0	0,974	16927	148

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
