

#147365#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2025 по 21.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Недвижимость Лэнд, ООО
Челнокова 18Б, Калининград
4548

Заводской номер счётчика 19087029	Показания прибора, ГДж 21.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 31.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1885,552	1873,692	11.86	2.833

Подпись исполнителя



#147364#

Отчёт за период с 31.08.2025 по 21.09.2025.

Номер абонента 4548
 Порядковый номер 8735
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
 Заводской номер 19087029
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTTn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2025	-	0,934	0	7,949	0	0	7,779	0	0	24	0	68,8	40,1	0,34	0,22
02.09.2025	-	0,588	0	5,591	0	0	5,476	0	0	24	0	67,5	41,8	0,33	0,22
03.09.2025	-	0,52	0	5,134	0	0	5,029	0	0	24	0	67,1	42,4	0,33	0,22
04.09.2025	-	0,562	0	5,52	0	0	5,408	0	0	24	0	66,9	42,1	0,33	0,22
05.09.2025	-	0,61	0	5,704	0	0	5,585	0	0	24	0	67,9	41,8	0,33	0,22
06.09.2025	-	0,49	0	4,861	0	0	4,762	0	0	24	0	67,2	42,7	0,34	0,22
07.09.2025	-	0,433	0	4,512	0	0	4,421	0	0	24	0	66,8	43,4	0,33	0,22
08.09.2025	-	0,565	0	5,465	0	0	5,352	0	0	24	0	67,6	42,4	0,34	0,22
09.09.2025	-	0,538	0	5,24	0	0	5,132	0	0	24	0	67,5	42,5	0,34	0,22
10.09.2025	-	0,5	0	4,963	0	0	4,861	0	0	24	0	67,3	42,8	0,33	0,22
11.09.2025	-	0,534	0	5,249	0	0,005	5,141	0	0,005	24	0	67,2	42,5	0,33	0,22
12.09.2025	-	0,593	0,001	5,622	0	0	5,505	0	0	24	0	67,8	42,1	0,33	0,22
13.09.2025	-	0,561	0	5,41	0	0	5,298	0	0	24	0	67,6	42,3	0,33	0,22
14.09.2025	-	0,549	0	5,322	0	0	5,213	0	0	24	0	67,4	42,3	0,33	0,22
15.09.2025	-	0,528	0	5,09	0	0	4,984	0	0	24	0	67,8	42,5	0,33	0,22
16.09.2025	-	0,514	0	4,95	0	0	4,846	0	0	24	0	67,9	42,6	0,33	0,22
17.09.2025	-	0,542	0	5,085	0	0	4,978	0	0	24	0	68,3	42,3	0,33	0,22
18.09.2025	-	0,529	0	4,986	0	0	4,881	0	0	24	0	68,2	42,4	0,33	0,22
19.09.2025	-	0,651	0	5,855	0	0	5,73	0	0	24	0	68,6	41,5	0,33	0,22
20.09.2025	-	0,584	0	5,316	0	0	5,203	0	0	24	0	68,5	41,7	0,33	0,22
21.09.2025	-	0,534	0	4,938	0	0	4,833	0	0	24	0	68,4	42	0,33	0,22
Итого:	-	11,859	0,001	112,762	0	0,005	110,417	0	0,005	504	0	67,73	42,2	0,33	0,22

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.08.2025	1873,692	14351,196	0	0,981	14009,259	0	0,974	17383	148
21.09.2025	1885,552	14463,959	0	0,986	14119,674	0	0,979	17887	148

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения