

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/06/24г.-23/07/24г.

Абонент: Карамзина 41-47

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКРП

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.24 23	20.73	20.82	-0.09	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.06.24 23	20.83	20.62	0.21	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.06.24 23	20.73	20.79	-0.06	0.25	0.25	0.001 <	0.000 <	0.000 <	24	0 *	
26.06.24 23	20.95	20.85	0.10	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.06.24 23	21.22	20.96	0.26	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.06.24 23	21.60	21.24	0.36	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
29.06.24 23	22.01	21.39	0.62	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.06.24 23	21.99	21.61	0.38	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.07.24 23	22.28	21.73	0.55	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.07.24 23	22.44	22.64	-0.20	0.25	0.25	0.029 <	0.028 <	0.000 <	24	0 *	
03.07.24 23	22.47	22.33	0.14	0.25	0.25	0.016 <	0.016 <	0.000	24	0 *	
04.07.24 23	22.36	22.53	-0.16 <	0.25	0.25	0.023 <	0.023 <	0.000 <	24	0 *	
05.07.24 23	21.99	22.08	-0.09	0.25	0.25	0.007 <	0.007 <	0.000 <	24	0 *	
06.07.24 23	21.95	22.22	-0.27 <	0.25	0.25	0.053 <	0.053 <	0.000 <	24	0 *	
07.07.24 23	21.95	21.63	0.32	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
08.07.24 23	21.98	21.94	0.04	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.07.24 23	22.00	22.08	-0.08	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.07.24 23	22.11	21.95	0.16	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.07.24 23	22.55	21.99	0.56	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.07.24 23	22.68	22.44	0.24	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.07.24 23	22.83	22.55	0.27	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.07.24 23	22.77	23.28	-0.50	0.25	0.25	0.010 <	0.010 <	0.000 <	24	0 *	
15.07.24 23	22.90	23.02	-0.12	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.07.24 23	22.92	22.63	0.29	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.07.24 23	23.14	22.60	0.54	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.07.24 23	23.22	22.93	0.29	0.25	0.25	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.07.24 23	23.50	23.20	0.29 <	0.25	0.25	0.080 <	0.080 <	0.000 <	24	0 *	
20.07.24 23	23.64	23.78	-0.13 <	0.25	0.25	0.218 <	0.218 <	0.000 <	24	0 *	
21.07.24 23	23.71	23.61	0.11 <	0.25	0.25	0.193 <	0.193 <	0.000 <	24	0 *	
22.07.24 23	23.58	23.58	0.00 <	0.25	0.25	0.075 <	0.075 <	0.000 <	24	0 *	
23.07.24 23	23.70	23.42	0.28 <	0.25	0.25	0.075 <	0.075 <	0.000	24	0 *	
Итого/Средн	23.40	23.38	0.01	0.25	0.25	0.781	0.779	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.06.24 23	58288.210	57473.834	2442.648	14147	1340
23.07.24 23	58288.991	57474.613	2442.649	14891	1340
Итого	0.781	0.779	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

