

#33990#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Карамзина 41-47, Калининград
4113
8503
ТВ7
18064128
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 12.10.2023 | 3,453 | 0 | 97,507 | 0 | 0 | 96,494 | 0 | 0 | 24 | 240 | 1 | 0 | 47,3 | 38,7 | 0,34 | 0,33 | - |
| 13.10.2023 | 5,151 | 0 | 161,214 | 0 | 0 | 159,54 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 47,4 | 39,7 | 0,4 | 0,38 | - |
| 14.10.2023 | 4,894 | 0 | 160,776 | 0 | 0 | 159,118 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 47,3 | 40 | 0,4 | 0,38 | - |
| 15.10.2023 | 5,262 | 0 | 161,542 | 0 | 0 | 159,792 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 48,4 | 40,5 | 0,4 | 0,38 | - |
| 16.10.2023 | 5,73 | 0 | 162,051 | 0 | 0 | 160,161 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 50,1 | 41,5 | 0,4 | 0,38 | - |
| 17.10.2023 | 5,519 | 0 | 161,915 | 0 | 0 | 160,072 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 49,5 | 41,3 | 0,4 | 0,38 | - |
| 18.10.2023 | 5,131 | 0 | 161,609 | 0 | 0 | 159,864 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 48,1 | 40,5 | 0,4 | 0,38 | - |
| 19.10.2023 | 6,013 | 0 | 162,236 | 0 | 0 | 160,271 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 51,1 | 42,1 | 0,4 | 0,38 | - |
| 20.10.2023 | 6,63 | 0 | 162,753 | 0 | 0 | 160,581 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 53,6 | 43,7 | 0,4 | 0,38 | - |
| 21.10.2023 | 6,097 | 0 | 162,285 | 0 | 0 | 160,261 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 51,7 | 42,6 | 0,4 | 0,38 | - |
| 22.10.2023 | 5,113 | 0 | 161,712 | 0 | 0 | 160,009 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 47,7 | 40,1 | 0,4 | 0,38 | - |
| 23.10.2023 | 4,919 | 0 | 161,378 | 0 | 0 | 159,704 | 0 | 0 | 24 | 241 | 1 | 0 | 47,4 | 40 | 0,4 | 0,38 | - |
| Итого: | 63,912 | 0 | 1876,978 | 0 | 0 | 1855,867 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,265 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 1093,063 | 25924,294 | 0 | 0 | 25566,135 | 0 | 0 | 8040 | 1327 |
| 23.10.2023 | 1156,976 | 27801,272 | 0 | 0 | 27422,001 | 0 | 0 | 8328 | 1327 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 13:16:44