

#101081#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/10/24г.-22/11/24г.

Абонент:Карамзина 41-47

Договор N:0000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 6.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.24 23	61.34	55.13	6.21	0.16	0.34	46.917 !	40.312 !	46.103 !	39.745 !	6.358	5.00	0.20	2.527	23	1	*
23.10.24 23	61.24	55.02	6.22	0.17	0.35	49.325	42.768	48.468	42.167	6.301	5.00	0.20	2.575	24	0	
24.10.24 23	61.02	55.08	5.94	0.17	0.35	51.622	44.359	50.732	43.734	6.999	5.00	0.20	2.722	24	0	
25.10.24 23	60.95	54.87	6.07	0.17	0.35	50.604	43.175	49.736	42.571	7.165	5.00	0.20	2.754	24	0	
26.10.24 23	61.32	55.06	6.26	0.17	0.35	48.549	41.147	47.705	40.569	7.136	5.00	0.20	2.740	24	0	
27.10.24 23	61.31	54.97	6.34	0.17	0.35	48.065	40.279	47.230	39.714	7.517	5.00	0.20	2.820	24	0	
28.10.24 23	61.27	54.85	6.42	0.17	0.35	46.495	39.780	45.688	39.223	6.465	5.00	0.20	2.572	24	0	
29.10.24 23	61.28	54.92	6.35	0.17	0.35	46.562	40.051	45.753	39.490	6.262	5.00	0.20	2.520	24	0	
30.10.24 23	58.63	53.09	5.54	0.15	0.30	50.555	43.596	49.746	43.021	6.724	5.00	0.20	2.502	24	0	
31.10.24 23	61.36	55.12	6.24	0.17	0.21	50.285	42.579	49.411	41.976	7.434	5.00	0.20	2.849	24	0	
01.11.24 23	61.30	54.98	6.31	0.17	0.24	47.659	41.043	46.831	40.466	6.364	5.00	0.20	2.567	24	0	
02.11.24 23	61.27	54.76	6.51	0.16	0.28	47.010	39.701	46.194	39.148	7.046	5.00	0.20	2.722	24	0	
03.11.24 23	61.24	54.59	6.65	0.16	0.30	46.094	38.965	45.294	38.424	6.870	5.00	0.20	2.683	24	0	
04.11.24 23	61.27	54.75	6.53	0.16	0.31	47.337	39.317	46.514	38.770	7.744	5.00	0.20	2.879	24	0	
05.11.24 23	61.29	54.80	6.49	0.16	0.32	47.660	41.197	46.833	40.624	6.209	5.00	0.20	2.561	24	0	
06.11.24 23	61.28	54.79	6.49	0.15	0.33	47.775	40.276	46.946	39.714	7.232	5.00	0.20	2.778	24	0	
07.11.24 23	61.23	54.58	6.65	0.15	0.33	45.570	38.763	44.780	38.225	6.556	5.00	0.20	2.601	24	0	
08.11.24 23	61.25	54.75	6.50	0.17	0.34	46.668	39.321	45.859	38.772	7.087	5.00	0.20	2.719	24	0	
09.11.24 23	61.28	54.77	6.51	0.21	0.34	47.810	39.985	46.982	39.426	7.556	5.00	0.20	2.850	24	0	
10.11.24 23	61.28	54.69	6.59	0.22	0.34	48.410	39.306	47.571	38.758	8.814	5.00	0.20	3.142	24	0	
11.11.24 23	61.24	54.63	6.62	0.17	0.35	46.688	39.113	45.882	38.571	7.310	5.00	0.20	2.784	24	0	

12.11.24 23	61.25	54.62	6.63	0.11	0.35	46.868	39.864	46.055	39.311	6.744	5.00	0.20	2.671	24	0
13.11.24 23	61.21	54.44	6.77	0.11	0.35	45.766	38.190	44.972	37.663	7.309	5.00	0.20	2.779	24	0
14.11.24 23	61.32	54.87	6.44	0.11	0.36	49.779	41.945	48.912	41.359	7.554	5.00	0.20	2.888	24	0
15.11.24 23	61.23	54.60	6.63	0.12	0.35	46.535	39.479	45.726	38.930	6.796	5.00	0.20	2.673	24	0
16.11.24 23	61.22	54.61	6.61	0.12	0.35	46.333	38.706	45.531	38.169	7.362	5.00	0.20	2.782	24	0
17.11.24 23	61.30	54.90	6.40	0.13	0.36	49.712	41.214	48.847	40.638	8.210	5.00	0.20	3.015	24	0
18.11.24 23	61.26	54.73	6.53	0.13	0.36	47.970	40.422	47.138	39.860	7.279	5.00	0.20	2.796	24	0
19.11.24 23	61.29	54.88	6.41	0.13	0.36	49.472	42.454	48.612	41.862	6.750	5.00	0.20	2.706	24	0
20.11.24 23	61.26	54.73	6.53	0.13	0.36	48.076	41.051	47.245	40.481	6.764	5.00	0.20	2.692	24	0
21.11.24 23	61.22	54.55	6.67	0.13	0.36	47.439	39.422	46.614	38.875	7.739	5.00	0.20	2.899	24	0
22.11.24 23	61.23	54.64	6.59	0.14	0.36	48.030	40.334	47.196	39.773	7.423	5.00	0.20	2.837	24	0
Итого/Средн	61.16	54.74	6.42	0.15	0.33	1533.637	1298.114	1507.106	1280.028	227.077	5.00	0.20	87.604	767	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.10.24 23	32192.536	26689.972	31640.776	26321.950	5318.826	1957.765	17045	1346
22.11.24 23	33726.173	27988.087	33147.881	27601.978	5545.903	2045.369	17812	1347
Итого	1533.637	1298.114	1507.106	1280.028	227.077	87.604	767	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

