

#101082#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/10/24г.-22/11/24г.

Абонент: Карамзина 41-47

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.24 23	50.35	42.71	7.65	0.41	0.39	162.492 !	160.583 !	5.140	23	1	*
23.10.24 23	50.36	42.67	7.69	0.41	0.39	170.109	168.109	5.414	24	0	
24.10.24 23	50.66	42.69	7.97	0.41	0.39	170.208	168.174	5.613	24	0	
25.10.24 23	53.20	44.25	8.95	0.41	0.39	170.408	168.169	6.302	24	0	
26.10.24 23	51.58	43.38	8.20	0.41	0.39	170.480	168.372	5.776	24	0	
27.10.24 23	50.38	42.59	7.80	0.41	0.39	170.436	168.424	5.498	24	0	
28.10.24 23	50.35	42.56	7.79	0.41	0.39	170.408	168.408	5.493	24	0	
29.10.24 23	50.35	42.67	7.68	0.41	0.39	170.089	168.088	5.406	24	0	
30.10.24 23	50.37	42.69	7.67	0.41	0.39	170.189	168.184	5.403	24	0	
31.10.24 23	50.35	42.56	7.79	0.41	0.39	170.354	168.347	5.491	24	0	
01.11.24 23	50.35	42.64	7.72	0.41	0.39	170.355	168.352	5.437	24	0	
02.11.24 23	53.61	44.44	9.18	0.40	0.39	170.627	168.345	6.468	24	0	
03.11.24 23	53.98	44.81	9.17	0.40	0.39	170.467	168.160	6.457	24	0	
04.11.24 23	52.80	43.94	8.86	0.41	0.39	170.721	168.514	6.251	24	0	
05.11.24 23	55.07	45.41	9.66	0.40	0.39	170.432	168.033	6.798	24	0	
06.11.24 23	56.37	46.06	10.31	0.40	0.39	170.624	168.115	7.254	24	0	
07.11.24 23	55.87	45.84	10.03	0.40	0.39	170.575	168.110	7.057	24	0	
08.11.24 23	53.32	44.23	9.09	0.40	0.39	170.822	168.565	6.415	24	0	
09.11.24 23	55.48	45.44	10.04	0.40	0.39	170.867	168.430	7.081	24	0	
10.11.24 23	58.39	47.23	11.17	0.40	0.39	170.581	167.892	7.849	24	0	
11.11.24 23	58.38	47.25	11.13	0.40	0.39	170.920	168.230	7.840	24	0	
12.11.24 23	57.83	46.88	10.95	0.40	0.39	171.104	168.455	7.721	24	0	
13.11.24 23	57.96	46.97	11.00	0.40	0.39	171.163	168.507	7.758	24	0	
14.11.24 23	55.93	45.82	10.12	0.40	0.39	170.949	168.468	7.136	24	0	
15.11.24 23	52.74	43.87	8.87	0.41	0.39	171.264	169.051	6.276	24	0	
16.11.24 23	50.99	42.71	8.28	0.41	0.39	171.075	169.020	5.858	24	0	
17.11.24 23	54.11	44.68	9.43	0.40	0.39	171.010	168.683	6.658	24	0	
18.11.24 23	55.38	45.49	9.89	0.40	0.39	171.226	168.786	6.990	24	0	
19.11.24 23	53.09	44.00	9.10	0.41	0.39	171.809	169.559	6.457	24	0	
20.11.24 23	51.71	43.03	8.68	0.41	0.39	171.773	169.636	6.164	24	0	
21.11.24 23	55.83	45.63	10.20	0.40	0.39	171.471	168.987	7.216	24	0	
22.11.24 23	55.76	45.54	10.22	0.40	0.39	171.868	169.394	7.247	24	0	
Итого/Средн	53.53	44.40	9.14	0.40	0.39	5456.874	5384.151	205.925	767	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.10.24 23	60611.113	59767.731	2524.836	17045	1346
22.11.24 23	66067.988	65151.883	2730.762	17812	1347
Итого	5456.875	5384.151	205.925	767	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

