

#121615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград

4113

5049

ВКТ-7

00170005

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,911	0	436,57	436,17	0	430,92	432,26	0	0	24	0	0	52,7	43,6	9,09	0,7	0,7	-
25.02.2025	4,282	0	437,57	437,32	0	431,38	433,12	0	0	24	0	0	55,3	45,4	9,94	0,7	0,7	-
26.02.2025	4,262	0	438,3	438,08	0	432,04	433,78	0	0	24	0	0	55,6	45,7	9,88	0,7	0,7	-
27.02.2025	4,204	0	438,3	438,09	0	432,06	433,78	0	0	24	0	0	55,5	45,8	9,75	0,7	0,7	-
28.02.2025	3,934	0	437,07	436,71	0	431,25	432,66	0	0	24	0	0	53,6	44,4	9,14	0,7	0,7	-
01.03.2025	3,918	0	436,71	436,28	0	431,05	432,36	0	0	24	0	0	53	43,9	9,11	0,7	0,7	-
02.03.2025	4,036	0	436,98	436,68	0	431,23	432,75	0	0	24	0	0	53,2	43,8	9,38	0,7	0,7	-
03.03.2025	3,897	0	436,31	436,01	0	430,82	432,21	0	0	24	0	0	52,1	43	9,06	0,7	0,7	-
04.03.2025	3,817	0	435,76	435,42	0	430,4	431,75	0	0	24	0	0	51,5	42,6	8,88	0,7	0,7	-
05.03.2025	3,802	0	436	435,64	0	430,57	431,89	0	0	24	0	0	51,6	42,8	8,85	0,7	0,7	-
06.03.2025	3,731	0	437,07	436,59	0	431,6	432,73	0	0	24	0	0	52	43,3	8,66	0,7	0,7	-
07.03.2025	3,633	0	436,78	436,27	0	431,31	432,39	0	0	24	0	0	52	43,6	8,44	0,7	0,7	-
08.03.2025	3,621	0	437,17	436,62	0	431,62	432,7	0	0	24	0	0	52,3	43,9	8,41	0,7	0,7	-
09.03.2025	3,563	0	436,88	436,32	0	431,4	432,46	0	0	24	0	0	51,9	43,6	8,28	0,7	0,7	-
10.03.2025	3,492	0	437,01	436,33	0	431,53	432,4	0	0	24	0	0	51,9	43,8	8,11	0,7	0,7	-
11.03.2025	3,709	0	437,13	436,56	0	431,58	432,68	0	0	24	0	0	52,3	43,7	8,61	0,7	0,7	-
12.03.2025	3,82	0	437,73	437,21	0	432,05	433,24	0	0	24	0	0	52,9	44,1	8,86	0,7	0,7	-
13.03.2025	3,857	0	437,05	436,55	0	431,31	432,55	0	0	24	0	0	53	44,1	8,96	0,7	0,7	-
14.03.2025	4,079	0	437,49	437,15	0	431,52	433,04	0	0	24	0	0	54,2	44,8	9,47	0,7	0,7	-
15.03.2025	4,238	0	437,47	437,24	0	431,31	433,06	0	0	24	0	0	55,2	45,3	9,84	0,7	0,7	-
16.03.2025	4,31	0	438,06	437,84	0	431,85	433,63	0	0	24	0	0	55,3	45,3	10	0,7	0,7	-
17.03.2025	4,426	0	438,23	438,12	0	431,85	433,78	0	0	24	0	0	56,2	46	10,26	0,7	0,7	-
18.03.2025	4,231	0	437,42	437,18	0	431,36	433,05	0	0	24	0	0	54,6	44,8	9,83	0,7	0,7	-
19.03.2025	4,156	0	437,41	437,08	0	431,47	433,02	0	0	24	0	0	54,1	44,4	9,65	0,7	0,7	-
20.03.2025	4,166	0	437,55	437,23	0	431,46	433,06	0	0	24	0	0	54,8	45,2	9,67	0,7	0,7	-
21.03.2025	3,611	0	435,92	435,33	0	430,5	431,51	0	0	24	0	0	51,7	43,3	8,41	0,7	0,7	-
22.03.2025	3,959	0	436,23	435,93	0	430,33	431,83	0	0	24	0	0	54	44,8	9,22	0,7	0,7	-
23.03.2025	3,523	0	434,93	434,34	0	429,62	430,63	0	0	24	0	0	51,2	42,9	8,22	0,7	0,7	-
Итого:	110,188	0	12237,1	12226,29	0	12075,39	12114,32	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,188																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	101,526	8545,6	8551,86	0	8399,05	8455,66	0
23.03.2025	211,714	20782,7	20778,15	0	20474,44	20569,98	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 16:55:39