

#3548#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель КГТУ, ФГБОУ ВО
Адрес потребителя Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)
Номер абонента 4951
Порядковый номер 9409
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119676
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20	19,7	0	0	-
22.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20,2	0	0	-
23.07.2022	0,117	0	2,278	0	0	2,242	0	0	24	0	58	45,6	0,15	0,11	-
24.07.2022	0,27	0	4,314	0	0	4,245	0	0	24	0	58,8	43,6	0,41	0,29	-
25.07.2022	0,266	0	4,281	0	0	4,213	0	0	24	0	58,7	43,7	0,4	0,29	-
26.07.2022	0,286	0	4,275	0	0	4,205	0	0	24	0	59,6	43,4	0,41	0,29	-
27.07.2022	0,553	0	5,923	0	0	5,818	0	0	24	0	62,1	39,4	0,41	0,29	-
28.07.2022	0,249	0	6,088	0	0	5,981	0	0	24	0	61,6	51,7	0,4	0,3	-
29.07.2022	0,201	0	4,669	0	0	4,59	0	0	24	0	60,5	50,1	0,4	0,29	-
30.07.2022	0,241	0	3,746	0	0	3,687	0	0	24	0	58,6	43	0,4	0,29	-
31.07.2022	0,241	0	3,784	0	0	3,724	0	0	24	0	58,2	42,8	0,4	0,29	-
01.08.2022	0,264	0	3,999	0	0	3,935	0	0	24	0	58,8	42,9	0,42	0,29	-
02.08.2022	0,244	0	3,862	0	0	3,802	0	0	24	0	58,3	43	0,41	0,29	-
03.08.2022	0,245	0	3,869	0	0	3,808	0	0	24	0	58,4	43	0,41	0,29	-
04.08.2022	0,244	0	3,852	0	0	3,792	0	0	24	0	58,4	43	0,4	0,29	-
05.08.2022	0,242	0	3,737	0	0	3,678	0	0	24	0	58,8	43,1	0,41	0,29	-
06.08.2022	0,239	0	3,486	0	0	3,43	0	0	24	0	59,1	42,4	0,43	0,29	-
07.08.2022	0,239	0	3,648	0	0	3,59	0	0	24	0	58,4	42,6	0,42	0,29	-
08.08.2022	0,241	0	3,844	0	0	3,783	0	0	24	0	58,4	43,2	0,42	0,29	-
09.08.2022	0,238	0	3,695	0	0	3,637	0	0	24	0	58,4	42,8	0,42	0,29	-
10.08.2022	0,24	0	3,707	0	0	3,648	0	0	24	0	58,7	43	0,42	0,29	-
11.08.2022	0,238	0	3,539	0	0	3,482	0	0	24	0	58,8	42,5	0,43	0,29	-
12.08.2022	0,235	0	3,529	0	0	3,473	0	0	24	0	58,6	42,5	0,43	0,29	-
13.08.2022	0,233	0	3,416	0	0	3,362	0	0	24	0	58,8	42,3	0,47	0,29	-
14.08.2022	0,232	0	3,548	0	0	3,492	0	0	24	0	58,6	42,7	0,46	0,29	-
15.08.2022	0,229	0	3,737	0	0	3,679	0	0	24	0	58,1	43,3	0,45	0,29	-
16.08.2022	0,227	0	3,506	0	0	3,451	0	0	24	0	58,7	43	0,43	0,29	-
17.08.2022	0,225	0	3,423	0	0	3,368	0	0	24	0	58,7	42,8	0,45	0,29	-
18.08.2022	0,222	0	3,219	0	0	3,167	0	0	24	0	59,2	42,5	0,47	0,29	-
19.08.2022	0,22	0	3,234	0	0	3,182	0	0	24	0	58,9	42,4	0,47	0,28	-
20.08.2022	0,22	0	3,207	0	0	3,156	0	0	24	0	59,2	42,6	0,47	0,28	-
Итого:	7,141	0	111,415	0	0	109,62	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,706														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	1694,468	17858,474	0	0,225	17410,983	0	0,223	5844	2
20.08.2022	1701,609	17969,888	0	0,225	17520,603	0	0,223	6588	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 14:36:28