

#21695#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Тихорецкая 39-41А, Калининград  
4342  
5988  
ВКТ-7  
00211258  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	0,654	0,335	53,92	47,82	52,95	47,1	5,85	24	0	0	62,3	56,2	6,14	0,42	0,38	3,1
25.02.2023	0,613	0,317	53,77	48	52,81	47,28	5,53	24	0	0	62,3	56,6	5,65	0,42	0,38	1,3
26.02.2023	0,657	0,337	53,89	47,65	52,93	46,93	6	24	0	0	62,2	56,2	5,99	0,42	0,38	0,3
27.02.2023	0,615	0,315	53,42	47,69	52,45	46,97	5,48	24	0	0	62,3	56,5	5,78	0,42	0,38	-1,2
28.02.2023	0,601	0,304	53,53	48	52,57	47,28	5,29	24	0	0	62,3	56,6	5,69	0,42	0,38	-1,2
01.03.2023	0,618	0,327	53,83	47,96	52,87	47,24	5,63	24	0	0	62,3	56,6	5,65	0,42	0,38	3,1
02.03.2023	0,587	0,271	53,1	48,1	52,14	47,38	4,76	24	0	0	62,3	56,2	6,1	0,42	0,38	1,9
03.03.2023	0,58	0,271	53,28	48,33	52,32	47,61	4,71	24	0	0	62,2	56,2	6,05	0,42	0,38	3,6
04.03.2023	0,65	0,332	54,22	48,08	53,26	47,36	5,9	24	0	0	62,1	56,1	6	0,42	0,38	1,8
05.03.2023	0,644	0,342	54,06	47,83	53,08	47,11	5,97	24	0	0	62,2	56,5	5,77	0,42	0,38	-0,5
06.03.2023	0,586	0,289	53,42	48,14	52,46	47,42	5,04	24	0	0	62,3	56,6	5,72	0,42	0,38	-0,9
07.03.2023	0,613	0,303	53,67	48,14	52,71	47,42	5,29	24	0	0	62,3	56,3	5,98	0,42	0,38	-1,6
08.03.2023	0,635	0,322	53,92	48,01	52,95	47,29	5,66	24	0	0	62,2	56,3	5,9	0,42	0,38	-0,2
09.03.2023	0,569	0,267	53,21	48,4	52,25	47,68	4,57	24	0	0	62,2	56,3	5,96	0,42	0,38	-3,2
10.03.2023	0,549	0,255	53,1	48,43	52,13	47,71	4,42	24	0	0	62,3	56,6	5,75	0,42	0,38	-2,6
11.03.2023	0,637	0,332	54,12	48,05	53,16	47,33	5,83	24	0	0	62,2	56,4	5,83	0,42	0,38	-1
12.03.2023	0,715	0,393	54,95	47,82	53,97	47,1	6,87	24	0	0	62,2	56,2	6,05	0,42	0,38	-0,3
13.03.2023	0,58	0,271	53,37	48,41	52,41	47,69	4,72	24	0	0	62,3	56,3	5,94	0,42	0,38	0
14.03.2023	0,558	0,267	53,34	48,54	52,38	47,82	4,56	24	0	0	62,3	56,5	5,76	0,42	0,38	8,8
15.03.2023	0,613	0,29	53,32	47,98	52,36	47,27	5,09	24	0	0	62,2	56	6,28	0,42	0,38	4,4
16.03.2023	0,564	0,255	53,24	48,59	52,28	47,87	4,41	24	0	0	62,3	56,3	6	0,42	0,38	1,8
17.03.2023	0,554	0,251	53,32	48,77	52,36	48,05	4,31	24	0	0	62,3	56,4	5,93	0,42	0,38	2,2
18.03.2023	0,593	0,295	54,14	48,74	53,17	48,02	5,15	24	0	0	62,3	56,6	5,7	0,42	0,38	6,6
19.03.2023	0,576	0,272	53,82	48,85	52,86	48,13	4,73	24	0	0	62,4	56,5	5,85	0,42	0,38	8,8
20.03.2023	0,615	0,324	54,63	48,7	53,65	47,98	5,67	24	0	0	62,4	56,9	5,47	0,42	0,38	-
21.03.2023	0,619	0,322	54,62	48,78	53,66	48,06	5,6	24	0	0	62,3	56,8	5,57	0,42	0,38	-
22.03.2023	0,616	0,329	54,63	48,7	53,67	47,98	5,69	24	0	0	62,4	56,9	5,46	0,42	0,38	-
23.03.2023	0,623	0,328	54,69	48,75	53,71	48,03	5,68	24	0	0	62,4	56,8	5,6	0,42	0,38	-
Итого:	17,034	0	1506,53	1351,26	1479,52	1331,11	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,034															

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	329,502	31436,17	28443,83	30880,46	28037,69
23.03.2023	346,536	32942,7	29795,09	32359,98	29368,8

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 14:24:30