

#74611#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: \_ ООО Мастер  
Адрес: \_ Тихорецкая,39-41А  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001                      Пределы измерений:  
Договорные расходы:                      G под max = 120.00 м3/ч    G под min = 0.80 м3/ч  
М сет.воды=\_\_\_\_\_т.сут Мгвс=\_\_\_\_\_ т.сут    G обр max = 120.00 м3/ч    G обр min = 0.80 м3/ч  
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00211258                      ВВОД 1                      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3                      БД 1                      ФТ=1                      ТЗ=0                      КС=0х1111                      ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2024	57,07	45,69	11,38	290,57	286,18	286,94	284,1	2,08	6	4	3,356	0,098	24	0	
24.02.2024	59,53	47,38	12,15	290,47	285,71	287,01	283,99	1,72	6	4	3,558	0,081	24	0	
25.02.2024	60,12	47,84	12,28	291,13	286,28	287,22	284,11	2,17	6	4	3,624	0,103	24	0	
26.02.2024	59,65	47,7	11,95	290,86	286,09	287,63	284,52	1,57	6	4	3,498	0,075	24	0	
27.02.2024	58,49	46,96	11,53	289,8	285,22	286,89	283,95	1,27	6	4	3,352	0,058	24	0	
28.02.2024	59,89	47,71	12,18	290,88	286,07	287,29	284,19	1,88	6	4	3,581	0,088	24	0	
29.02.2024	60,58	48,14	12,44	290,82	285,93	287,23	284,09	1,84	6	4	3,653	0,089	24	0	
01.03.2024	56,05	45,11	10,94	289,1	284,87	285,91	283,15	1,72	6	4	3,2	0,076	24	0	
02.03.2024	56,68	45,48	11,2	290	285,68	286,02	283,22	2,46	6	4	3,318	0,112	24	0	
03.03.2024	57,7	46,14	11,56	289,99	285,53	286,28	283,39	2,14	6	4	3,407	0,101	24	0	
04.03.2024	60,12	47,81	12,31	290,17	285,37	286,57	283,46	1,91	6	4	3,613	0,087	24	0	
05.03.2024	61,59	48,79	12,8	291,33	286,28	286,93	283,71	2,57	6	4	3,795	0,122	24	0	
06.03.2024	60,67	48,12	12,55	290,57	285,63	286,78	283,63	2	6	4	3,687	0,097	24	0	
07.03.2024	60,9	48,29	12,61	290,51	285,56	286,49	283,32	2,24	6	4	3,716	0,106	24	0	
08.03.2024	60,98	48,24	12,74	291,43	286,46	286,61	283,45	3,01	6	4	3,8	0,144	24	0	
09.03.2024	61,96	48,89	13,07	291,28	286,16	286,96	283,73	2,43	6	4	3,861	0,12	24	0	
10.03.2024	60,48	47,7	12,78	290,67	285,81	286,29	283,23	2,58	6	4	3,78	0,125	24	0	
11.03.2024	59,18	46,88	12,3	290,84	286,16	286	283,02	3,14	6	4	3,672	0,148	24	0	
12.03.2024	61,3	48,42	12,88	290,83	285,82	286,77	283,61	2,21	6	4	3,794	0,104	24	0	
13.03.2024	60,36	47,97	12,39	290,33	285,47	286,32	283,19	2,28	6	4	3,654	0,109	24	0	
14.03.2024	56,4	45,42	10,98	290,26	285,98	285,89	283,12	2,86	6	4	3,275	0,129	24	0	
15.03.2024	54,79	44,25	10,54	289,29	285,27	285,77	283,11	2,16	6	4	3,107	0,097	24	0	
16.03.2024	56,33	45,33	11	288,47	284,22	284,74	281,99	2,23	6	4	3,233	0,099	24	0	
17.03.2024	60,38	47,94	12,44	289,8	284,95	285,53	282,43	2,52	6	4	3,672	0,121	24	0	
18.03.2024	61,64	48,59	13,05	288,35	283,37	284,59	281,44	1,93	6	4	3,798	0,091	24	0	
19.03.2024	61,03	48,33	12,7	289,71	284,76	285,44	282,3	2,46	6	4	3,742	0,119	24	0	
20.03.2024	58,47	46,48	11,99	286,3	281,79	282,77	279,89	1,9	6	4	3,473	0,089	24	0	
21.03.2024	58,78	46,82	11,96	285,84	281,3	282,65	279,73	1,57	6	4	3,443	0,073	24	0	
22.03.2024	58,22	46,57	11,65	286,41	281,89	283,23	280,35	1,54	6	4	3,361	0,071	24	0	
23.03.2024	58,8	46,81	11,99	285,64	281,06	283,49	280,52	0,54	6	4	3,403	0,027	24	0	
Итого:				8691,6	8550,87	8578,2	8487,94	62,93			106,426	2,959	720	0	
Средние:	59,27	47,19	12,07						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2424:00	156540,02	154133,5	151895,54	150317,9	3815,6	1803,963	79,298	22359	0
23/03/2424:00	165231,67	162684,37	160473,78	158805,84	3878,53	1910,389	82,257	23079	0
Итого:	8691,65	8550,87	8578,24	8487,94	62,93	106,426	2,959	720	0

Период нормальной работы 720ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

