

#81726#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: _ УК Мастер

Адрес: _ Тихорецкая,39-41а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00211258

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х1111

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.2024	62,1	55,54	6,56	57,55	56,55	39,15	38,67	17,88	4,2	3,8	1,366	0,999	24	0	
24.04.2024	62,13	55,65	6,48	63,05	61,95	39,28	38,8	23,15	4,2	3,8	1,693	1,29	24	0	
25.04.2024	62,12	55,63	6,49	84,29	82,81	39,28	38,8	44,01	4,2	3,8	2,987	2,449	24	0	
26.04.2024	62,2	55,83	6,37	65,13	63,99	39,19	38,71	25,28	4,2	3,8	1,821	1,413	24	0	
27.04.2024	62,23	55,9	6,33	51,43	50,54	39,43	38,94	11,6	4,2	3,8	0,969	0,654	24	0	
28.04.2024	62,24	56,03	6,21	44,35	43,6	39,46	38,98	4,62	4,2	3,8	0,528	0,262	24	0	
29.04.2024	62,27	56,11	6,16	43,81	43,09	39,6	39,11	3,98	4,2	3,8	0,487	0,227	24	0	
30.04.2024	62,3	56,26	6,04	43,71	42,97	39,8	39,3	3,67	4,2	3,8	0,466	0,21	24	0	
01.05.2024	62,35	56,42	5,93	44,52	43,78	39,49	38,95	4,83	4,2	3,8	0,535	0,275	24	0	
02.05.2024	60,58	55,02	5,56	44,54	43,78	39,41	38,88	4,9	4,2	3,8	0,511	0,27	24	0	
03.05.2024	62,29	56,24	6,05	81,06	79,64	39,39	38,91	40,73	4,2	3,8	2,775	2,3	24	0	
04.05.2024	62,29	56,19	6,1	81,39	79,92	38,95	38,47	41,45	4,2	3,8	2,82	2,336	24	0	
05.05.2024	62,27	56,15	6,12	77,07	75,69	39,01	38,53	37,16	4,2	3,8	2,554	2,092	24	0	
06.05.2024	62,16	55,94	6,22	119,24	117,15	38,91	38,43	78,72	4,2	3,8	5,14	4,408	24	0	
07.05.2024	62,06	55,57	6,49	146,89	144,31	38,76	38,28	106,03	4,2	3,8	6,839	5,896	24	0	
08.05.2024	62,02	55,44	6,58	157,76	154,98	38,59	38,11	116,87	4,2	3,8	7,511	6,492	24	0	
09.05.2024	62,07	55,47	6,6	148,88	146,24	38,61	38,13	108,11	4,2	3,8	6,97	6,007	24	0	
10.05.2024	62,08	55,23	6,85	135,08	132,7	33,49	33,08	99,62	4,2	3,8	6,419	5,451	24	0	
11.05.2024	62,88	55,97	6,91	132,98	130,59	23,01	22,72	107,87	4,2	3,8	6,946	5,649	24	0	
12.05.2024	65,59	58,34	7,25	155,27	152,22	37,87	37,28	114,94	4,2	3,8	7,816	6,7	24	0	
13.05.2024	65,98	58,61	7,37	138,86	136,09	38,08	37,43	98,66	4,2	3,8	6,794	5,789	24	0	
14.05.2024	66,06	58,77	7,29	132,27	129,65	38,34	37,68	91,97	4,2	3,8	6,357	5,418	24	0	
15.05.2024	66,08	58,88	7,2	135,58	132,86	38,54	37,89	94,97	4,2	3,8	6,555	5,596	24	0	
16.05.2024	66	58,84	7,16	125,49	123,02	38,32	37,67	85,35	4,2	3,8	5,908	5,025	24	0	
17.05.2024	63,75	57,06	6,69	124,69	122,38	38,33	37,79	84,59	4,2	3,8	5,65	4,836	24	0	
18.05.2024	62,22	55,88	6,34	140,01	137,55	38,16	37,68	99,87	4,2	3,8	6,46	5,592	24	0	
19.05.2024	62,27	55,99	6,28	143,9	141,35	38,12	37,64	103,71	4,2	3,8	6,702	5,814	24	0	
20.05.2024	62,26	56	6,26	130	127,68	38,48	38	89,68	4,2	3,8	5,826	5,03	24	0	
21.05.2024	62,24	56,03	6,21	148,49	145,87	38,3	37,82	108,05	4,2	3,8	6,969	6,063	24	0	
22.05.2024	62,23	56,09	6,14	145,65	143,04	38,58	38,1	104,94	4,2	3,8	6,775	5,895	24	0	
23.05.2024	62,26	56,12	6,14	146,32	143,73	38,5	38,02	105,71	4,2	3,8	6,824	5,942	24	0	
Итого:				3289,2	3229,72	1182,4	1166,8	2062,92			137,973	116,38	744	0	
Средние:	62,82	56,36	6,46						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/04/2424:00	52093,4	51177,22	45610,16	44959,64	6217,58	642,367	351,802	23799	0
23/05/2424:00	55382,66	54406,94	46792,59	46126,44	8280,5	780,34	468,182	24543	0
Итого:	3289,26	3229,72	1182,43	1166,8	2062,92	137,973	116,38	744	0

Период нормальной работы: 744ч

Период отсутствия счета: 0ч

Время работы прибора после сброса: 24604ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



с 03.05.24 номер V1