

#85469#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/24г. - 23/06/24г.

Абонент: \_ООО Мастер

Адрес: \_Тихорецкая, 39-41а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00211258

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x1111

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.2024	62,26	56,12	6,14	146,32	143,73	38,5	38,02	105,71	4,2	3,8	6,824	5,942	24	0	
24.05.2024	62,25	56,15	6,1	133,25	130,87	38,55	38,07	92,8	4,2	3,8	6,016	5,221	24	0	
25.05.2024	62,27	56,22	6,05	139,35	136,85	38,81	38,33	98,52	4,2	3,8	6,372	5,546	24	0	
26.05.2024	62,3	56,25	6,05	121,51	119,35	38,41	37,93	81,42	4,2	3,8	5,307	4,585	24	0	
27.05.2024	62,28	56,29	5,99	129,84	127,51	38,89	38,41	89,1	4,2	3,8	5,785	5,022	24	0	
28.05.2024	62,3	56,34	5,96	132,85	130,47	38,87	38,39	92,08	4,2	3,8	5,973	5,192	24	0	
29.05.2024	62,24	56,26	5,98	121,5	119,33	39	38,52	80,81	4,2	3,8	5,266	4,555	24	0	
30.05.2024	62,25	56,32	5,93	137	134,56	39,18	38,7	95,86	4,2	3,8	6,202	5,409	24	0	
31.05.2024	62,28	56,32	5,96	137,84	135,39	38,91	38,43	96,96	4,2	3,8	6,276	5,469	24	0	
01.06.2024	62,3	56,37	5,93	141,56	139,04	38,98	38,5	100,54	4,2	3,8	6,5	5,679	24	0	
02.06.2024	62,29	56,37	5,92	128,43	126,16	38,94	38,46	87,7	4,2	3,8	5,698	4,953	24	0	
03.06.2024	62,14	56,16	5,98	80,85	79,44	39,18	38,69	40,75	4,2	3,8	2,769	2,29	24	0	
04.06.2024	62,22	56,13	6,09	45,29	44,51	39,61	39,13	5,38	4,2	3,8	0,574	0,304	24	0	
05.06.2024	52,48	48,34	4,14	21,03	20,75	19,3	19,11	1,64	4,2	3,8	0,166	0,077	24	0	
06.06.2024	20,25	21,04	-0,79	3,53	3,53	3,53	3,53	0	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
07.06.2024	20,37	20,87	-0,5	0,63	0,63	0,84	0,84	-0,21	4,2	3,8	-0,001	0	24	0	*
08.06.2024	21,11	21,21	-0,1	0	0	0	0	0	4,2	3,8	0	0	24	0	*
09.06.2024	20,35	20,47	-0,12	0	0	0	0	0	4,2	3,8	0	0	24	0	*
10.06.2024	19,88	20,07	-0,19	0	0	0	0	0	4,2	3,8	0	0	24	0	*
11.06.2024	19,7	19,73	-0,03	0,01	0,01	0	0	0,01	4,2	3,8	0	0	24	0	*
12.06.2024	19,05	19,17	-0,12	0,14	0,14	0	0	0,14	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
13.06.2024	18,53	18,55	-0,02	0,15	0,15	0,03	0,03	0,12	4,2	3,8	0,001	0,001	24	0	*
14.06.2024	18,71	19,37	-0,66	0,65	0,65	1,23	1,23	-0,58	4,2	3,8	-0,003	-0,003	24	0	*
15.06.2024	19,04	19,31	-0,27	1,64	1,64	2,34	2,34	-0,7	4,2	3,8	0,002	0,002	24	0	*
16.06.2024	19,23	19,53	-0,3	1,45	1,45	2,32	2,32	-0,87	4,2	3,8	-0,001	-0,001	24	0	*
17.06.2024	20,55	20,49	0,06	15,73	15,73	15,43	15,43	0,3	4,2	3,8	0,02	0,019	24	0	*
18.06.2024	23,06	22,67	0,39	43,26	43,22	39,9	39,88	3,34	4,2	3,8	0,095	0,079	24	0	*
19.06.2024	61,72	56,14	5,58	47,82	46,99	40,99	40,3	6,69	4,2	3,8	0,634	0,376	24	0	
20.06.2024	62,19	56,83	5,36	48,54	47,66	42,77	42,05	5,61	4,2	3,8	0,575	0,319	24	0	
21.06.2024	62,28	56,83	5,45	46,36	45,55	41,64	40,93	4,62	4,2	3,8	0,513	0,267	24	0	
22.06.2024	62,3	56,38	5,92	48,98	48,08	44,48	43,76	4,32	4,2	3,8	0,527	0,245	24	0	
23.06.2024	62,27	56,28	5,99	49,66	48,76	44,61	43,89	4,87	4,2	3,8	0,567	0,275	24	0	
Итого:				1925,1	1892,15	805,24	795,22	1096,93			72,661	61,827	768	0	
Средние:	44,76	41,39	3,37						4,2	3,8					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/05/2424:00	55236,34	54263,21	46754,09	46088,42	8174,79	773,516	462,24	24519	0
23/06/2424:00	57161,51	56155,36	47559,33	46883,64	9271,72	846,177	524,067	25287	0
Итого:	1925,17	1892,15	805,24	795,22	1096,93	72,661	61,827	768	0

Период нормальной работы 766ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 25/07/24

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

