

#18315#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 95, Калининград
4088
7197
ТВ7
16029240
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2023 | 5,525 | 0 | 133,594 | 0 | 0 | 131,601 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 56,8 | 46,8 | 0,48 | 0,45 | -1 |
| 25.01.2023 | 5,793 | 0 | 133,678 | 0 | 0 | 131,6 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 58,1 | 47,6 | 0,48 | 0,45 | -1,5 |
| 26.01.2023 | 5,42 | 0 | 133,598 | 0 | 0 | 131,643 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 56,3 | 46,5 | 0,48 | 0,45 | -1,9 |
| 27.01.2023 | 5,569 | 0 | 133,604 | 0 | 0 | 131,6 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 57 | 46,9 | 0,48 | 0,45 | -1,7 |
| 28.01.2023 | 5,571 | 0 | 133,497 | 0 | 0 | 131,467 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 57,2 | 47,1 | 0,48 | 0,45 | -0,5 |
| 29.01.2023 | 5,346 | 0 | 133,529 | 0 | 0 | 131,591 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 56,1 | 46,4 | 0,48 | 0,45 | -0,9 |
| 30.01.2023 | 4,908 | 0 | 133,464 | 0 | 0 | 131,679 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 53,7 | 44,8 | 0,48 | 0,45 | 0,4 |
| 31.01.2023 | 4,775 | 0 | 133,436 | 0 | 0 | 131,708 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 52,8 | 44,2 | 0,47 | 0,44 | 2 |
| 01.02.2023 | 4,656 | 0 | 133,365 | 0 | 0 | 131,663 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 52,4 | 44 | 0,48 | 0,45 | 3,1 |
| 02.02.2023 | 5,241 | 0 | 133,467 | 0 | 0 | 131,566 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 55,5 | 45,9 | 0,47 | 0,44 | 3 |
| 03.02.2023 | 5,489 | 0 | 133,548 | 0 | 0 | 131,558 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 56,8 | 46,9 | 0,47 | 0,45 | 1,6 |
| 04.02.2023 | 5,84 | 0 | 133,597 | 0 | 0 | 131,482 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 58,6 | 48 | 0,47 | 0,45 | -0,5 |
| 05.02.2023 | 5,435 | 0 | 133,488 | 0 | 0 | 131,529 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 56,3 | 46,5 | 0,47 | 0,45 | -1,1 |
| 06.02.2023 | 5,329 | 0 | 133,439 | 0 | 0 | 131,511 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 55,9 | 46,3 | 0,48 | 0,45 | -2,2 |
| 07.02.2023 | 4,913 | 0 | 133,236 | 0 | 0 | 131,445 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 53,9 | 44,9 | 0,48 | 0,45 | -0,5 |
| 08.02.2023 | 5,408 | 0 | 133,365 | 0 | 0 | 131,413 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 56,3 | 46,5 | 0,47 | 0,45 | 1,4 |
| 09.02.2023 | 5,541 | 0 | 133,477 | 0 | 0 | 131,466 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 57 | 47 | 0,47 | 0,44 | 0,3 |
| 10.02.2023 | 4,821 | 0 | 133,383 | 0 | 0 | 131,643 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 53,1 | 44,3 | 0,48 | 0,45 | -0,8 |
| 11.02.2023 | 4,787 | 0 | 133,365 | 0 | 0 | 131,641 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 52,8 | 44,2 | 0,47 | 0,44 | 1,9 |
| 12.02.2023 | 4,946 | 0 | 133,411 | 0 | 0 | 131,599 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 54,1 | 45,1 | 0,46 | 0,44 | 3,4 |
| 13.02.2023 | 4,091 | 0 | 133,227 | 0 | 0 | 131,746 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 49 | 41,6 | 0,48 | 0,44 | 0,4 |
| 14.02.2023 | 4,104 | 0 | 133,249 | 0 | 0 | 131,74 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 49,3 | 41,9 | 0,47 | 0,44 | 4,9 |
| 15.02.2023 | 4,372 | 0 | 133,378 | 0 | 0 | 131,78 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 50,8 | 42,9 | 0,48 | 0,45 | 3,3 |
| 16.02.2023 | 4,609 | 0 | 133,309 | 0 | 0 | 131,618 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 52,3 | 43,9 | 0,47 | 0,45 | 2,9 |
| 17.02.2023 | 3,619 | 0 | 133,139 | 0 | 0 | 131,78 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 46,9 | 40,4 | 0,47 | 0,44 | 2,2 |
| 18.02.2023 | 4,016 | 0 | 133,2 | 0 | 0 | 131,767 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 48,3 | 41 | 0,47 | 0,44 | 4,5 |
| 19.02.2023 | 4,723 | 0 | 133,351 | 0 | 0 | 131,627 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 52,7 | 44,1 | 0,46 | 0,44 | 5,6 |
| 20.02.2023 | 4,389 | 0 | 133,346 | 0 | 0 | 131,721 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 51,3 | 43,3 | 0,47 | 0,44 | 3,1 |
| 21.02.2023 | 4,373 | 0 | 133,384 | 0 | 0 | 131,821 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 50,1 | 42,2 | 0,47 | 0,44 | 2,8 |
| 22.02.2023 | 5,48 | 0 | 133,549 | 0 | 0 | 131,564 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 56,7 | 46,8 | 0,45 | 0,43 | - |
| 23.02.2023 | 5,217 | 0 | 133,721 | 0 | 0 | 131,819 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 0 | 55,5 | 46 | 0,47 | 0,44 | - |
| Итого: | 154,306 | 0 | 4136,394 | 0 | 0 | 4080,388 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 36,855 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2023 | 5769,432 | 184244,386 | 0 | 0 | 181993,515 | 0 | 0 | 53826 | 2777 |
| 23.02.2023 | 5923,74 | 188380,779 | 0 | 0 | 186073,905 | 0 | 0 | 54570 | 2777 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 12:26:16