

#121468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК  
Гайдара 95, Калининград  
4088  
7198  
ТВ7 (ASCII)  
16029240  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,307	0	81,413	0	0	80,238	0	0	24	0	55,9	43	0,46	0,46	-
25.02.2025	4,052	0	81,374	0	0	80,274	0	0	24	0	54	41,9	0,46	0,45	-
26.02.2025	4,076	0	81,377	0	0	80,264	0	0	24	0	54,4	42,2	0,47	0,46	-
27.02.2025	4,001	0	81,373	0	0	80,272	0	0	24	0	54,1	42,2	0,47	0,46	-
28.02.2025	3,948	0	81,359	0	0	80,272	0	0	24	0	53,7	42	0,46	0,45	-
01.03.2025	4,162	0	81,387	0	0	80,253	0	0	24	0	54,9	42,5	0,46	0,45	-
02.03.2025	4,08	0	81,34	0	0	80,224	0	0	24	0	54,4	42,3	0,47	0,46	-
03.03.2025	4	0	81,33	0	0	80,233	0	0	24	0	54	42,1	0,47	0,46	-
04.03.2025	3,935	0	81,34	0	0	80,255	0	0	24	0	53,7	42	0,47	0,46	-
05.03.2025	3,522	0	81,324	0	0	80,329	0	0	24	0	51,2	40,7	0,48	0,47	-
06.03.2025	3,224	0	81,318	0	0	80,402	0	0	24	0	49,3	39,7	0,49	0,48	-
07.03.2025	3,158	0	81,32	0	0	80,417	0	0	24	0	49,1	39,7	0,49	0,48	-
08.03.2025	3,059	0	81,294	0	0	80,411	0	0	24	0	48,5	39,4	0,48	0,48	-
09.03.2025	3,061	0	81,266	0	0	80,382	0	0	24	0	48,5	39,4	0,48	0,47	-
10.03.2025	3,058	0	81,257	0	0	80,358	0	0	24	0	48,9	39,8	0,48	0,47	-
11.03.2025	2,94	0	81,23	0	0	80,376	0	0	24	0	47,8	39	0,49	0,48	-
12.03.2025	3,002	0	81,23	0	0	80,378	0	0	24	0	47,6	38,7	0,49	0,48	-
13.03.2025	3,127	0	81,245	0	0	80,375	0	0	24	0	48,2	38,9	0,49	0,48	-
14.03.2025	3,538	0	81,354	0	0	80,398	0	0	24	0	50,3	39,8	0,48	0,48	-
15.03.2025	3,823	0	81,4	0	0	80,366	0	0	24	0	52,4	41	0,48	0,48	-
16.03.2025	3,777	0	81,367	0	0	80,343	0	0	24	0	52,2	41	0,48	0,48	-
17.03.2025	4,38	0	81,448	0	0	80,265	0	0	24	0	56,1	43,1	0,47	0,46	-
18.03.2025	4,008	0	82,046	0	0	80,937	0	0	24	0	53,9	42	0,45	0,44	-
19.03.2025	3,972	0	81,325	0	0	80,233	0	0	24	0	53,8	42	0,44	0,44	-
20.03.2025	3,911	0	81,365	0	0	80,275	0	0	24	0	53,7	42	0,44	0,44	-
21.03.2025	3,377	0	81,228	0	0	80,257	0	0	24	0	50,7	40,6	0,45	0,44	-
22.03.2025	2,999	0	81,176	0	0	80,333	0	0	24	0	47,4	38,5	0,46	0,45	-
23.03.2025	2,991	0	81,186	0	0	80,35	0	0	24	0	47,3	38,4	0,45	0,44	-
Итого:	101,488	0	2277,672	0	0	2249,47	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,24														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1276,137	29523,272	0	0	29150,703	0	0	12140	110
23.03.2025	1377,625	31800,946	0	0	31400,174	0	0	12812	110

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:06:52