

#78612#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/24г.-25/03/24г.

Абонент:гайдара 95
Адрес: ГрандВодСервис,ООО
Договор N:0000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч
М сет.воды=____т.сут Мгвс=____ т.сут
txb: не исп.

Серийный номер 16029240, ВД=1, ТВ2, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хС31Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.24 23	49,82	38,64	11,18	4,32	4,35	71,345	70,524	0,788	24	0	
23.03.24 23	49,65	38,63	11,01	4,34	4,36	70,909	70,098	0,771	24	0	
24.03.24 23	48,79	38,12	10,67	4,44	4,48	70,799	70,017	0,746	24	0	
25.03.24 23	50,23	38,73	11,5	4,55	4,57	70,857	70,032	0,805	24	0	
Итого/Средн	49,62	38,53	11,09	4,41	4,44	283,91	280,672	3,111	96	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.03.24 23	15544,823	15347,012	154,696	4019	95
25.03.24 23	15828,733	15627,684	157,807	4115	95
Итого	283,909	280,672	3,111	96	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/03/24г.-23/04/24г.

Абонент:гайдара 95
Адрес:_____
Договор N:0000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч
М сет.воды=____т.сут Мгвс=____ т.сут
txb: не исп.

Серийный номер 16029240, ВД=1, ТВ2, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хС31Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.03.24 23	46,18	37,44	8,74	4,5	4,44	80,491	79,692	0,696	24	0	
27.03.24 23	42,85	36,25	6,6	4,7	4,54	92,457	91,686	0,605	24	0	
28.03.24 23	41,39	35,36	6,03	4,72	4,56	91,742	91,028	0,548	24	0	

29.03.24 23	41,87	35,79	6,09	4,7	4,58	91,289	90,561	0,551	24	0
30.03.24 23	41,76	35,97	5,79	4,69	4,55	91,288	90,568	0,524	24	0
31.03.24 23	41,39	36,02	5,37	4,71	4,55	90,988	90,288	0,485	24	0
01.04.24 23	41,65	36,4	5,25	4,74	4,58	90,96	90,245	0,473	24	0
02.04.24 23	41,98	36,35	5,62	4,75	4,6	90,917	90,188	0,507	24	0
03.04.24 23	50,86	41,28	9,57	4,68	4,53	91,081	89,988	0,861	24	0
04.04.24 23	48,57	39,86	8,71	4,7	4,54	91,023	90,029	0,783	24	0
05.04.24 23	42,05	35,87	6,18	4,76	4,63	90,876	90,142	0,556	24	0
06.04.24 23	41,92	35,87	6,06	4,76	4,63	91,039	90,317	0,547	24	0
07.04.24 23	42,19	36,22	5,96	4,74	4,6	91,076	90,336	0,538	24	0
08.04.24 23	41,66	36,03	5,64	4,73	4,58	90,968	90,256	0,508	24	0
09.04.24 23	41,48	36,3	5,18	3,77	3,72	61,218	60,74	0,315	24	0
10.04.24 23	21,77	22,39	-0,63	1,82	2,07	0	0	0	24	0
11.04.24 23	19,74	19,37	0,37	1,9	2,17	0	0	0	24	0
12.04.24 23	19,11	19	0,11	1,93	2,2	0	0	0	24	0
13.04.24 23	18,94	18,59	0,36	1,94	2,22	0	0	0	24	0
14.04.24 23	18,49	18,21	0,27	1,95	2,24	0	0	0	24	0
15.04.24 23	16,81	16,71	0,1	1,96	2,26	0	0	0	24	0
16.04.24 23	17,78	16,71	1,07	1,94	2,25	0	0	0	24	0
17.04.24 23	16,34	15,89	0,45	1,9	2,22	0	0	0	24	0
18.04.24 23	48,11	37,87	10,23	3,19	3,28	40,147	39,714	0,406	24	0
19.04.24 23	48,71	39,17	9,54	4,53	4,43	76,627	75,784	0,723	24	0
20.04.24 23	48,01	38,13	9,88	4,55	4,49	72,22	71,451	0,705	24	0
21.04.24 23	47,61	37,56	10,05	4,52	4,49	75,034	74,248	0,745	24	0
22.04.24 23	47,78	37,55	10,23	4,51	4,48	74,599	73,81	0,754	24	0
23.04.24 23	49,47	38,53	10,94	4,47	4,46	74,723	73,875	0,807	24	0
Итого/Средн	44,41	37,07	7,33	3,82	3,82	1740,762	1724,947	12,639	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
мЗ	т	Гкал	г/ч	г/ч	г/ч
25.03.24 23	15828,733	15627,684	157,807	4115	95
23.04.24 23	17569,494	17352,631	170,446	4811	95
Итого	1740,761	1724,947	12,639	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

