

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: Южный бульвар 1-7

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16028063, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х1СФЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	КС
23.02.25 23	58.62	47.35	11.27	0.44	0.39	209.230	205.911	9.723	24	0	
24.02.25 23	55.92	45.66	10.26	0.44	0.39	208.845	205.820	8.847	24	0	
25.02.25 23	56.10	45.78	10.32	0.44	0.39	209.094	206.042	8.909	24	0	
26.02.25 23	53.08	43.87	9.21	0.44	0.39	208.077	205.355	7.924	24	0	
27.02.25 23	52.12	43.28	8.84	0.44	0.39	207.946	205.322	7.607	24	0	
28.02.25 23	54.69	44.85	9.84	0.44	0.39	197.086	194.347	8.014	24	0	
01.03.25 23	55.90	45.38	10.52	0.44	0.39	208.116	205.109	9.040	24	0	
02.03.25 23	55.27	45.24	10.03	0.44	0.39	208.929	205.964	8.656	24	0	
03.03.25 23	54.70	44.69	10.01	0.45	0.40	197.011	194.282	8.144	24	0	
04.03.25 23	53.57	44.27	9.30	0.44	0.39	208.041	205.277	7.997	24	0	
05.03.25 23	51.00	42.72	8.29	0.44	0.39	207.480	204.975	7.114	24	0	
06.03.25 23	49.84	42.06	7.78	0.44	0.39	207.420	205.046	6.686	24	0	
07.03.25 23	50.65	42.68	7.97	0.44	0.39	207.879	205.397	6.860	24	0	
08.03.25 23	50.65	42.67	7.98	0.44	0.39	207.824	205.342	6.864	24	0	
09.03.25 23	50.48	42.57	7.90	0.44	0.39	207.949	205.494	6.804	24	0	
10.03.25 23	49.88	42.35	7.54	0.44	0.39	208.131	205.738	6.495	24	0	
11.03.25 23	52.14	43.60	8.54	0.44	0.39	208.409	205.795	7.365	24	0	
12.03.25 23	51.38	43.04	8.34	0.44	0.39	208.051	205.502	7.181	24	0	
13.03.25 23	53.79	44.34	9.45	0.45	0.40	208.497	205.694	8.146	24	0	
14.03.25 23	55.10	45.20	9.90	0.44	0.39	208.774	205.834	8.535	24	0	
15.03.25 23	54.74	44.86	9.87	0.44	0.39	208.633	205.724	8.508	24	0	
16.03.25 23	55.74	45.47	10.27	0.44	0.39	208.876	205.874	8.858	24	0	
17.03.25 23	57.33	46.00	11.33 <	0.46	0.42	186.581	183.743	8.722	24	0	*
18.03.25 23	56.01	45.59	10.42	0.44	0.39	208.764	205.726	8.978	24	0	
19.03.25 23	54.30	44.59	9.71	0.44	0.40	208.271	205.418	8.355	24	0	
20.03.25 23	52.66	43.71	8.95	0.44	0.39	208.004	205.327	7.694	24	0	
21.03.25 23	51.01	42.61	8.41	0.45	0.40	207.669	205.159	7.224	24	0	
22.03.25 23	52.49	43.63	8.85	0.44	0.39	208.014	205.342	7.615	24	0	
23.03.25 23	51.72	43.09	8.63	0.44	0.39	207.690	205.113	7.417	24	0	
Итого/Средн	53.46	44.17	9.29	0.44	0.39	5995.291	5915.671	230.283	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.02.25 23	26852.190	26473.907	1102.548	3128	533
23.03.25 23	32847.481	32389.578	1332.832	3824	533
Итого	5995.291	5915.671	230.283	696	0

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента



Представитель снабжающей организации

