

#17949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 60, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7244
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16029259
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2021 | 7,283 | 0 | 191,529 | 0 | 0 | 189,066 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 52,6 | 43,4 | 0,41 | 0,39 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 6,638 | 0 | 191,075 | 0 | 0 | 188,817 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,4 | 42 | 0,41 | 0,39 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 6,753 | 0 | 190,997 | 0 | 0 | 188,684 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51,1 | 42,5 | 0,42 | 0,41 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 6,55 | 0 | 190,766 | 0 | 0 | 188,515 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,5 | 42,2 | 0,44 | 0,41 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 6,856 | 0 | 191,076 | 0 | 0 | 188,7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51,7 | 43 | 0,42 | 0,4 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 6,244 | 0 | 190,999 | 0 | 0 | 188,803 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 49,8 | 41,9 | 0,41 | 0,39 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 6,052 | 0 | 190,774 | 0 | 0 | 188,649 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 49 | 41,3 | 0,41 | 0,39 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 5,875 | 0 | 191,087 | 0 | 0 | 188,995 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48,6 | 41,2 | 0,41 | 0,39 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 6,63 | 0 | 191,764 | 0 | 0 | 189,463 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,8 | 42,5 | 0,44 | 0,42 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 7,705 | 0 | 192,234 | 0 | 0 | 189,544 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 54,8 | 45 | 0,42 | 0,4 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 7,351 | 0 | 192,254 | 0 | 0 | 189,722 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 53,2 | 43,9 | 0,43 | 0,41 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 7,772 | 0 | 192,559 | 0 | 0 | 189,86 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 54,9 | 45,1 | 0,43 | 0,41 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 7,722 | 0 | 192,291 | 0 | 0 | 189,647 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 54,4 | 44,7 | 0,44 | 0,42 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 7,888 | 0 | 192,411 | 0 | 0 | 189,718 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 54,9 | 45 | 0,42 | 0,4 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 7,633 | 0 | 192,512 | 0 | 0 | 189,912 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 53,8 | 44,2 | 0,42 | 0,39 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 6,833 | 0 | 191,762 | 0 | 0 | 189,456 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,8 | 42,1 | 0,44 | 0,42 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 6,389 | 0 | 191,798 | 0 | 0 | 189,614 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 49,4 | 41,4 | 0,41 | 0,39 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 5,639 | 0 | 190,665 | 0 | 0 | 188,762 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 46,4 | 39,3 | 0,42 | 0,4 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 5,466 | 0 | 190,956 | 0 | 0 | 189,052 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 46,4 | 39,5 | 0,41 | 0,39 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 5,44 | 0 | 191,098 | 0 | 0 | 189,211 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 46,3 | 39,4 | 0,42 | 0,4 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 6,633 | 0 | 192,531 | 0 | 0 | 190,252 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,6 | 42,3 | 0,41 | 0,39 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 6,079 | 0 | 191,768 | 0 | 0 | 189,661 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48,4 | 40,8 | 0,41 | 0,39 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 5,746 | 0 | 191,54 | 0 | 0 | 189,59 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 46,9 | 39,7 | 0,41 | 0,39 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 5,635 | 0 | 191,492 | 0 | 0 | 189,579 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 46,6 | 39,5 | 0,41 | 0,39 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 5,667 | 0 | 191,708 | 0 | 0 | 189,728 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 47,2 | 40 | 0,41 | 0,39 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 5,567 | 0 | 192,089 | 0 | 0 | 190,058 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 47,8 | 40,8 | 0,41 | 0,39 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 5,581 | 0 | 192,417 | 0 | 0 | 190,343 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48,3 | 41,3 | 0,41 | 0,39 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 5,462 | 0 | 192,57 | 0 | 0 | 190,502 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 48,1 | 41,2 | 0,41 | 0,39 | 11 |
| 21.04.2021 | 5,456 | 0 | 192,209 | 0 | 0 | 190,195 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 47,7 | 40,8 | 0,41 | 0,39 | 9,9 |
| 22.04.2021 | 6,58 | 0 | 192,232 | 0 | 0 | 189,952 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 50,5 | 42,2 | 0,43 | 0,41 | 8,6 |
| 23.04.2021 | 6,833 | 0 | 192,581 | 0 | 0 | 190,195 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 51,6 | 43 | 0,42 | 0,4 | 4,6 |
| Итого: | 199,958 | 0 | 5943,744 | 0 | 0 | 5874,245 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 47,759 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2021 | 1125,415 | 26932,649 | 0 | 0 | 26529,572 | 0 | 0 | 3052 | 346 |
| 23.04.2021 | 1325,374 | 32876,394 | 0 | 0 | 32403,816 | 0 | 0 | 3796 | 346 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 19:00:24