

#121443#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 140-146, Калининград

4395

7438

ТВ7 (ASCII)

16028090

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,363	0	69,832	0	0	68,569	0	0	24	0	63	47,9	0,6	0,52	-
25.02.2025	4,061	0	69,953	0	0	68,789	0	0	24	0	60,3	46,2	0,6	0,52	-
26.02.2025	3,519	0	70,219	0	0	69,216	0	0	24	0	55,7	43,5	0,6	0,53	-
27.02.2025	3,297	0	70,215	0	0	69,275	0	0	24	0	53,9	42,5	0,6	0,53	-
28.02.2025	3,798	0	70,213	0	0	69,143	0	0	24	0	57,5	44,4	0,6	0,52	-
01.03.2025	4,087	0	70,205	0	0	69,049	0	0	24	0	59,9	45,8	0,6	0,52	-
02.03.2025	3,823	0	70,226	0	0	69,151	0	0	24	0	57,7	44,5	0,6	0,52	-
03.03.2025	3,525	0	70,258	0	0	69,269	0	0	24	0	55,3	43,2	0,6	0,53	-
04.03.2025	3,427	0	70,246	0	0	69,281	0	0	24	0	54,5	42,7	0,6	0,53	-
05.03.2025	3,015	0	70,214	0	0	69,357	0	0	24	0	51,4	41	0,61	0,53	-
06.03.2025	2,549	0	70,239	0	0	69,521	0	0	24	0	47,1	38,3	0,61	0,53	-
07.03.2025	2,471	0	70,298	0	0	69,601	0	0	24	0	46,5	38	0,61	0,53	-
08.03.2025	2,451	0	70,408	0	0	69,703	0	0	24	0	46,5	38,1	0,61	0,53	-
09.03.2025	2,489	0	70,427	0	0	69,708	0	0	24	0	47,1	38,5	0,61	0,53	-
10.03.2025	2,198	0	70,468	0	0	69,819	0	0	24	0	44,9	37,3	0,61	0,53	-
11.03.2025	3,344	0	70,5	0	0	69,557	0	0	24	0	53,7	42,3	0,6	0,53	-
12.03.2025	3,424	0	70,469	0	0	69,492	0	0	24	0	54,9	43,1	0,6	0,53	-
13.03.2025	3,739	0	70,714	0	0	69,65	0	0	24	0	57,2	44,4	0,6	0,52	-
14.03.2025	4,12	0	70,451	0	0	69,279	0	0	24	0	60,3	46,1	0,6	0,52	-
15.03.2025	4,097	0	70,533	0	0	69,374	0	0	24	0	60	45,9	0,6	0,52	-
16.03.2025	4,124	0	70,47	0	0	69,317	0	0	24	0	59,7	45,5	0,6	0,52	-
17.03.2025	4,568	0	70,46	0	0	69,169	0	0	24	0	63,4	47,7	0,6	0,52	-
18.03.2025	4,056	0	70,43	0	0	69,284	0	0	24	0	59,5	45,6	0,6	0,52	-
19.03.2025	3,637	0	70,345	0	0	69,321	0	0	24	0	56,2	43,7	0,6	0,53	-
20.03.2025	3,103	0	70,323	0	0	69,441	0	0	24	0	52	41,3	0,6	0,53	-
21.03.2025	3,028	0	70,383	0	0	69,528	0	0	24	0	51,2	40,8	0,6	0,53	-
22.03.2025	3,185	0	70,366	0	0	69,446	0	0	24	0	52,9	42	0,6	0,53	-
23.03.2025	3,129	0	70,394	0	0	69,504	0	0	24	0	52,3	41,6	0,6	0,53	-
Итого:	96,627	0	1969,259	0	0	1941,813	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,079														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	472,935	9935,246	0	0	9800,507	0	0	3488	283
23.03.2025	569,561	11904,506	0	0	11742,319	0	0	4160	283

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 10:39:59